



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**Богуславський районний сектор**  
**Головного управління ДСНС України у Київській області**  
вул. Шевченка, 47, м. Богуслав, 09700, тел.: (04561) 5-15-38, факс: (04561) 5-13-58

**АКТ**

\*18\* квітня 2018 року

№ 53

складений за результатами проведення планової (непланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання виного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки  
**Київніська НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садочок»**

ідентифікаційний код юридичної особи - 25300418,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Київська область, Богуславський район, с. Киданівка, вул. Ковалівка, 26.

Перевірено: будівлі, приміщення та території Київніського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садочок» за адресою: Київська область, Богуславський район, с. Киданівка, вул. Ковалівка, 26. Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки -

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 21.03.2018 р. № 256, виданий ГУ ДСНС України у Київській області	<input checked="" type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 21.03.2018 № 1599	<input type="checkbox"/> непланова

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
12	04	2018	08	00	18	04	2018	11	00
число	місяць	рік	година	хвилини	число	місяць	рік	година	хвилини

**Особа, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Володимир Вацнів Вікторович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

З директор Моха О.О.

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Непланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
була у період з 21.08.2017р. по 22.08.2017р. Акт перевірки від 22.08.2017р. № 46 Розпорядчий документ від 15.06.2017р. № 341	була у період з 21.11.2017р. по 22.12.2017р. Акт перевірки від 22.11.2017р. № 98 Розпорядчий документ від 23.10.2017р. № 698
+ виконаний, не виконаний <input type="checkbox"/>	+ виконаний, не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК**

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	Ні	Ні	Нормативне обґрунтування
<b>Частина 1. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних повідомлень з питань пожежної безпеки		+			пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну команду та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення іншої роботи, спрямованої на запобігання пожежам		+			пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплої мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		+			пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+			пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+			пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттовидлення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм		+			пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаційними процесами, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Система зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ

11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопоступу, кількість впадів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струми від тяжких кранів відповідає вимогам будівельних норм	+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ	
12.	Наявність та утримання підрозділи добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та перинних засобів гасіння	+			пункт 7 розділу I пункт 12 розділу II пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ	
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів			+	пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200	
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	+			розділ VII ППБУ	
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			1	пункт 21 розділу II ППБУ	
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+			пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ	
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+			пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ	
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+			пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ	
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+			пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ	
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-тепличної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7	
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7	
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7	
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7	
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежорятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7	
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7	
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій</b>						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать до об'єктів господарства, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6 відпункт 1.9 ДБН В.1.2-4.

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		+	2006 пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, допиток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання шкідливого законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції		+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті

хімічних споруд цивільного захисту				29 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему мовлення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 3.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань.**

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця) / об'єкті.

**ОПИС**

**виявлених порушень.**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норма (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	пункт 1.2 пункт 1 розділ V	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано монтаж системи протипожежного захисту.
2	ст. 20 та п. 4.3	Кодексу цивільного захисту України; Наказу МНС від 15.08.2007 р. №557 "Правила ТБ" п.1 Постанови КМУ від 19.08.2002 р. № 1300 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»	Не приведено у відповідність до встановлених вимог забезпечення припожежного персоналу засобами колективного та індивідуального захисту згідно з номенклатурами і нормами забезпечення.
3	пункт 3.6 глава 3 розділ V	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Приміщення не забезпечені перинтними засобами пожежогасінням згідно вимог.
4	пункт 3.11 глава 3 розділ V	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Пожежний щит не укомплектований засобами пожежогасінням, а саме: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повітря розміром 2

			м Х 2м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., лом – 2 шт., сокири – 2 шт.
5	Підпункт 2.5, 2.6 пункту 2 розділ III	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано вогнезахисну обробку дерев'яних елементів горючих покриттів ( крокви і лаги ) будівель зі складним відповідного акту ліцензованою підрядною організацією чи ліцензованим суб'єктом господарської діяльності.
6	Пункти 15,16,20 розділ II	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Керівником не пройдено спеціальне навчання з пожежно – технічного мінімуму
7	пункт 1.18 глава I розділ IV	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається експлуатація світильників зі знятими ковшаками
8	пункт 1.6 глава I розділ IV	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано з'єднання проводів за допомогоюю опресування, заварювання, паяння або затискачів.
9	пункт 8 частини першої статті 20 та, стаття 40	Кодексу цивільного захисту України.	Керівником не пройдено навчання з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
10	пункт 2.2 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	
11	пункт 5 розділ II	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не поновлено план – схему евакуацію людей на випадок пожежі.
12	ст. 67	Кодексу цивільного захисту України	Не розглянутий пріпис на засіданні трудового колективу, не складено план-заходи щодо усунення недоліків із зазначенням термінів виконання та відповідальних осіб, копію протокольного рішення засідання колективу та план-заходів не надано до Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області за адресою: м. Богуслав, вул. Шевченка, 47
13	пункт 3.18 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не нанесено на корпуси вогнегасників облікові номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.
14	п. 3.12.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»	Не заведено наступну документацію з електрогосподарства, а саме: - оперативну схему; - оперативний журнал; - бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках; - перелік інвентарних засобів захисту; - комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки; - журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання; - журнал дефектів та несправок на електроустановках.
15	пункт 1.8 глава I розділ IV	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж.
16	пункт 3 розділ II	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не поновлено інструкції порядок відключення електромережі на випадок пожежі.
17	п. 5.5.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»	Не надано графіки ремонту, технічного обслуговування електрогосподарства підприємства до Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області

18	пункт 1.7 глава 1 розділ IV	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Розподільчі коробки не обладнані захисними кришками з негорючого або вогнотривкого матеріалу.
19	пункт 21 розділ II	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не надано проектну документацію щодо будівництва котельні.
20	пункт 3.17 глава 3 розділ V.	НАПБ А.01.001-2014 р.	Вогнегасники ОП-5 не відправлені на технічне обслуговування.
21	п. 4.3.3 розділ 4	інструкцію МНС від 15.08.2007 р. №557 «Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на неопределенных территориях»	Не розроблена інструкція забезпечення та зберігання засобів колективного та індивідуального захисту.
22	пункт 3.26 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не забезпечено пожежиний щит ящиком з піском та совковою лопатою.
23	пункт 11 розділ IV	ПНБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Не забезпечено приміщення ДНЗ електричним ліхтарем.
24	пункт 3 глава 1 розділ II	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не ознайомлені всі працівники установи з інструкціями протипожежного режиму.
25	пункт 1.2 глава 1 розділ VI	НАПБ А.01.001-2014 р.	У приміщеннях з перебуванням дітей килими, цегли, килимові доріжки та інші покриття не прикріплені до підлоги.
26	пункт 2.1 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не забезпечено об'єкт протипожежним водопостачанням згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі».
27	пункт 8 розділ III	ПНБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Не розміщено в кожному приміщенні таблички, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону пожежної частини, а також інструкцію з пожежної безпеки.
28	пункт 3.12 глава 3 розділ V.	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не поновлено написи на пожежному щиті.
29	пункт 1.10 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Відстань від світильника до горючих матеріалів та предметів менше 0,5 м.
30	пункт 12 розділ III	ПНБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Будівлю не обладнано засобами оповіщення людей про пожегу.
31	Пункт 10	постанова КМУ № 841 від 30.10.2013р. «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»	Не розроблено план евакуації та не визначено безпечний район для евакуації дітей та працівників і його життєзабезпечення.

**ПЕРЕЛІК**

питань щодо здійснення за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина 4 статті 3 ЗУ від 05.04.2007 № 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
3	Копія повідомлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаці третій та п'ятий статті 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина 12 статті 4 ЗУ від 5.04.2007 № 877
5	Під час планової перевірки задавалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина 1 статті 6 ЗУ від 5.04.2007 № 877

Повідомлення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки:

№ з/п	Отримані пояснення, зауважень або заперечень
	<i>немає зауважень</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали заход державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

Посадові особи органу ДСНС України:  
 Провідний інспектор Богуславського РС ГУ  
 ДСНС України у Київській області  
 майор служб цивільного захисту



В.В. Волошин

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

*Dupla* \_\_\_\_\_ *ВВ* \_\_\_\_\_ *О.С. Муха* \_\_\_\_\_

Примірник цього акта перевірки отримано "18" 09 2018 року

*Dupla* \_\_\_\_\_ *ВВ* \_\_\_\_\_ *О.С. Муха* \_\_\_\_\_

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У кожному випадку в цей відміток, що стосуються службової або державної таємниці, йому треба бути зазначено відповідний графік секретності або обмеження доступу.