



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**Богуславський районний сектор**  
**Головного управління ДСНС України у Київській області**  
вул. Шевченка, 47, м. Богуслав, 09700, тел. (04567) 5-15-58, факс (04567) 5-11-58

АКТ

24 квітня 2018 року

№ 60

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Дибинського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садочок»

ідентифікаційний код юридичної особи - 25300329,  
 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Київська область, Богуславський район, с. Дибини, вул. Шкільна, 57.  
 Перевірено: будівлі, приміщення та території Кидаїнського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садочок» за адресою: Київська область, Богуславський район, с. Дибини, вул. Шкільна, 57. Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення приватного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки -

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

<b>Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки</b>	<b>Тип здійсненої перевірки</b>
Пказ від 21.03.2018 р. № 256, виданий ГУ ДСНС України у Київській області	<input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова
Повідомлення на перевірку від 21.03.2018 № 1394	

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Закінчення перевірки				
18	04	2018	08	00	24	04	2018	14	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:  
 Провідний інспектор Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Володимир Валентинович Вікторович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) фізична особа-підприємець.

З директором Байбарзюю М.І.

інші особи:

(осада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про осанню перевірку:**

<b>Планова</b>	<b>Позапланова</b>
<input type="checkbox"/> не було вжито	<input type="checkbox"/> не було вжито
була у період з 08.08.2017р. по 08.08.2017 р. Акт перевірки від 08.08.2017р. № 40 Розпорядчий документ від 14.07.2017р. № 403 + виконаний , не виконаний <input type="checkbox"/>	була у період з 19.10.2017р. по 19.10.2017 р. Акт перевірки від 19.10.2017р. № 68 Розпорядчий документ від 03.10.2017р. № 616 + виконаний , не виконаний <input type="checkbox"/>

**ПЕРЕЛІК**

питань щодо проведення перевірок

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Н	Н	Н	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>I. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних помічників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення виконання правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на забезпечення безпеки	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	+				пункт 9 розділу II ППБУ
3	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	+				пункт 11 розділу II ППБУ
4	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази об'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	+				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЗЗУ
5	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6	Забезпечено протипожежний стан утримання територій	+				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+				пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8	Забезпечено протипожежний стан утримання в'їздів евакуації і виходів	+				пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9	Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєзбирання відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10	Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, зокреім зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	+				пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів	+				пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>II. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи централізованого протипожежного водопостачання, засоби станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних норм	+				пункти 2.1 - 2.3 глави 2 розділу V ППБУ

дотримання за утримання внутрішнього протипожежного вогнону, кількість виводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогащення та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогащення	+		пункт 7 розділу I пункти 1.2 розділу II, пункти 3.1 - 3.76 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	+		пункти 8.1 - 8.5 ІЗ НАНБ В.01.057-2.06/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	+		розділ VII ППБУ
14.1 Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку	+		пункт 21 розділу II ППБУ
14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 2.1 - 2.78 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з металками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 4.1 - 4.18 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожеги між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожеги в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.12 ДБН В.1.1-7
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення газівих пожег та проведення пожежогасіння робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожеги відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій</b>			
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	+		пункти 1 - 3 Першого розділу, що належить до Базисних систем проєктування, проєктування, а також 3.2 частини першої статті 113 Закону про урахування вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПЗМУ № 6 від 19.01.15 ДБН В.1.1-24

			Дод.
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. ПКМУ N 856
3. Здійнено декларувати безпеку об'єкта підвищеної небезпеки		+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларувати безпеку об'єктів підвищеної небезпеки. ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності. ПКМУ N 1788. пункт 4.9.5 ЦТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		+	пункт 10 частини першої статті 20. пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ. стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту.		+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ. ПКМУ N 1200. пункти 4.3.4.6 ЦТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну сигналізацію населення у разі виникнення аварії		+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ. частина 9 статті 11 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		+	пункт 5 частини першої статті 20. стаття 26 КЦЗУ. пункт 1 ПКМУ N 747
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ. додаток 1 до Методики розроблення
11. Здійнено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття 40 КЦЗУ. ПКМУ N 313. ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ. пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення для у надзвичайних ситуаціях. ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+	пункт 12 частини першої статті 20. стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції		+	стаття 32. пункти 15, 16 частини першої статті

них споруд цивільного захисту.				23 КЦЗУ, вираз МНС N 653, пункт 24 ІКМУ N 253
15. Створено об'єктний матеріальний резерв для зндобиття та евакуації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац третій пункту 4 Порядку спорядки використання матеріального резерву для евакуації, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ІКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність.			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законів щодо охорони життя людей на водних об'єктах.			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

#### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань.

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця) об'єкта.

#### ОПИС

##### виявлених порушень

№ п/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	пункт 1.2 пункт 1 розділу V	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано монтаж системи протипожежного захисту.
2	ст. 20 та п. 4.3	Кодексу цивільного захисту України; Наказу МНС від 15.08.2007 р. № 557 "Правила ТБ" п.1 Постанови КМУ від 19.08.2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення шкелення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»	Не приведено у відповідність до встановлених вимог забезпечення працюючого персоналу засобами колективного та індивідуального захисту згідно з номенклатурами і нормами забезпечення.
3	пункт 3.6 глава 3 розділу V	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Приміщення не забезпечені первинними засобами пожегогасінням згідно вимог.
4	пункт 3.11 глава 3 розділу V	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Пожежний шланг не укомплектований засобами пожегогасінням, а саме: пожегогасіння – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або павети розміром 2

			м X 2м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., лом – 2 шт., сокири – 2 шт.
5	Підпункт 2.5; 2.6 пункт 2 розділ III	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано вогнезахисну обробку дерев'яних елементів горизонтальних покриттів ( кроки і лаги ) будівель і складанням відповідного акту ліцензованою підрядною організацією чи ліцензованим суб'єктом господарської діяльності.
6	Пункти 15,16,20 розділ II	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Керівником не пройдено спеціальне навчання з пожежної – технічного мінімуму.
7	пункт 1.18 глава I розділ IV	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається експлуатація електролічильників з м'якими контактами.
8	пункт 1.6 глава I розділ IV	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано з'єднання проводів за допомогою опресування, заварювання, паяння або затискання.
9	пункт 1.20 глава I розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не виконано заміри опорів головної електричної мережі в комп'ютерному кабелі.
10	пункт 2.37 глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2014 р.	Шляхи евакуації тримати в захищеному стані.
11	пункт 5 розділ II	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не розроблено план – схему евакуації людей на випадок пожежі.
12	ст. 67	Кодексу цивільного захисту України	Не розроблений прайс на засіданні трудового колективу, не складено план заходів щодо усунення недовілок із визначенням термінів виконання та відповідальних осіб, копію протокольного рішення засідання колективу та план-заходів не надіано до Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області за адресою: м. Богуслав, вул. Шевченка, 47.
13	пункт 3.18 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не нанесено на корпуси вогнезахисників облікові номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.
14	п. 3.12.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»	Не надано заступку документацію з електрогосподарства, а саме: - оперативну схему; - оперативний журнал; - бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках; - перелік інвентарних засобів захисту; - комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки; - журнал заявок на введення у ремонт електрообладнання; - журнал дефектів та неспадок на електроустановках.
15	пункт 1.8 глава I розділ IV	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромерей.
16	пункт 3 розділ II	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не розроблено інструкції перешкоди відключення електромерей на випадок пожежі.
17	п. 5.5.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»	Не надано графіки ремонту, технічного обслуговування електрогосподарства на підприємстві до Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області.
18	пункт 1.7 глава I	ПІББУ № 1417 від	Розподільні коробки не обгороджені захисними

	розділ IV	30.12.2014 р.	кришками з негорючого або нешкідливого матеріалу.
	пункт 21 розділ II	ПІБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не надано проектну документацію щодо будівництва котельні.
20	пункт 3.17 глава 3 розділ V.	НАПБ А.01.001-2014 р	Вогнегасники ОП-5 не відправлені на технічне обслуговування.
21	п. 4.3.3 розділ 4	інструкція МНС від 15.08.2007 р. №557 «Процедура технічної безпеки у сфері навчального закладу на підприємстві, в організаціях, установах та на місцях проведення територіальних	Не розроблена інструкція забезпечення та зберігання засобів колективного та індивідуального захисту.
22	пункт 3.26 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не забезпечено пожежний щит книжком з висотою місткістю 0,5, 1,0 або 3,0м <sup>3</sup> та совковою лопатою.
23	пункт 1.19 глава 1 розділ III	ПІБУ № 1417 від 30.12.14 р	Допускається куріння в приміщенні та на території навчального закладу.
24	пункт 3 глава 1 розділ II	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не ознайомлена всіх працівників установи з інструкціями протипожежного режиму.
25	пункт 2.18 глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2014 р.	Допускається зберігання пропанових балонів в приміщенні навчального закладу.
26	пункт 2.1 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не забезпечено об'єкт протипожежним водопостачанням згідно ДБН В.2.5-74-2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі».
27	пункт 8 розділ III	ПІБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р	Не розміщено в кожному приміщенні таблицю, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону пожежної частоти, а також інструкцію з пожежної безпеки.
28	пункт 3.12 глава 3 розділ V.	НАПБ А.01.001-2014 р	Не поновлено написи на пожежному щиті.
29	пункт 1.10 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Відстані від світильника до горючих матеріалів та предметів менше 0,5 м.
30	пункт 12 розділ III	ПІБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Будівлю не обладнано засобами оповіщення людей про пожегу.
31	пункт 30	інструкція КМУ № 841 від 30.10.2013р. «Про проведення евакуації з місць перебування громадян України в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру».	Не розроблено план евакуації та не визначено безпечний район для евакуації дітей та працівників і його життєзабезпечення.
32	пункт 1.4 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Допускається використання в цинобюджетних некалібровані планки металеві.
33	пункт 5 розділ II	ПІБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Не надано копія акту прийняття навчальних закладів перед початком навчального року 2017-2018 р.

34	пункт 1.24 глава I розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Приміщення електрошитокових не підлягають протипожежними перешкодами відповідно до норм ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарна безпека об'єктів будівництва».
35	пункт 1.18 глава I розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	В електрошитокових допускається складування горючих матеріалів на відстані 1 м.
36	пункт 1.3 глава I розділ VI	НАПБ А.01.001-2014 р.	Допускається зберігання циліндрового та пластмасових кабелів в приміщеннях навчального закладу.
37	п. 8.3.	Наказ Міністерства освіти та науки України № 258 28.07.2006 р. Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.	Не надано копії креслення захищених зон блискавководра.
38	пункт 20 розділ II	НАПБ А.01.001-2014 р.	З правилами не проведено інструктаж з «Правил пожежної безпеки в Україні».
39	пункт 1.16 глава I розділ IV	ПІБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не оформлено схемою підключення споживачів з позначальними написами і вказати значення номінального струму апарату захисту в електрошитокових та групових електричних.
40	пункт 14 розділ III	ПІБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Допускається використання в приміщеннях кінг-летівників.



**ПРГРЕДІК**

вистав' щодо здійснення та діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ п/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НН	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина 4 статті 5 ЗУ від 05.04.2007 № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові повноваження, що зазначають осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
3	Кожою посадовою на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій і четвертий статті 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина 12 статті 4 ЗУ від 05.04.2007 № 877
5	Під час позапланової перевірки існувалися певні питання, необхідність перевірки яких стала предметом для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина 1 статті 6 ЗУ від 05.04.2007 № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ п/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Не стосовно</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (посадковій особі) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали вхід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи органу ДСНС України:  
Головний інспектор Богуславського РС ГУ  
ДСНС України у Київській області  
майор служби цивільного захисту



В.В. Волошин

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:




*М.І. Байбура*

Примірник цього акта перевірки отримано 24 04 2018 року




*М.І. Байбура*

Відмітка про відмову підписання/отримання (необов'язково підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акт включення, що стосуються службової або державної таємниці вони мають бути зроблені на відповідній графі секретності або обмеженого доступу.