



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

08600, м. Васильків, вул. Соборна, 89 тел.(04571) 6 - 21 - 36, факс (04571) 6 - 21 - 36

АКТ
№ 122

**перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і
техногенної безпеки, цивільного захисту**

ТОВ «Н.С.К. СІТІ»

ідентифікаційний код юридичної особи - 38091665

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) □□□□□□□□□□,

04070, м. Київ, вул. Набережно – Хрещатицька, 25.

(місцезнаходження, телефон)

Перевірено: ТОВ «Н.С.К. СІТІ» за адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 19.
найменування об'єктів юридичної особи або фізичної особи - підприємця, їх місцезнаходження, телефони)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки - Середній

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 23.04.2018 р. №418, виданий ГУ ДСНС України у Київській області Посвідчення на перевірку від 27.04.2018 р. № 2741	<input type="checkbox"/> планова; <input checked="" type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
15	05	2018	10	20	18	05	2018	12	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Посадові особи, уповноважені здійснювати перевірку:

- Заступник начальника Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Скрипка О.В.
- Головний інспектор Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області капітан служби цивільного захисту Бачинський В.В.

Особи, що беруть участь у заході:

Особи, які беруть участь у здійсненні заходу нагляду (контролю):

- Заступник начальника Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Скрипка О.В.
- Головний інспектор Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області капітан служби цивільного захисту Бачинський В.В.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки):
 - Уповноважена особа за довіреністю Василенко Надія Миколаївна.

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Акт перевірки від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Розпорядчий документ від <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки		+			пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ		+			пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
6. Забезпечено протипожежний стан утримання території						
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд						
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів						
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм				+	пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ

10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів					пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів				+	пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог				+	пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм				+	пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння						
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів						
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт						
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку					пункт 21 розділу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів					пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів					пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів					пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7

14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежо-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту					+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки					+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки					+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання					+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки					+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту					+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії					+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів					+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням					+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки					+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки					+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з					+	пункт 11 частини

питань цивільного захисту				першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків. ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи - підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
 "НП" - не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи - підприємця) / на об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта*	
1.	пункт 1.21, глава 1, розділ IV, дод. А	НАПБ А.01.001-2014 р., ДСТУ Б В.2.5-38:2008	Будівля, не захищена від прямих попадань блискавки і вторинних їх проявів.
2.	п. 7.50, табл. 7.5	ДБН 360-92**	Допускається стоянка автомобілів на відстані менше 10 м від будівлі
3.	п. 2.37, Глава, 2; розділу III; п. 8.3, п. 8.8	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.2-23:2009	З торгівельної зали другого поверху магазину другий евакуаційний вихід в сходову клітину типу СКІ зачинено на замок.
4.	п. 2.23 Глава, 2; розділу	НАПБ А.01.001-	Ширина полотна дверей на шляху

	III; п. 8.7	2014; ДБН В.2.5-23:2009	евакуації з торгівельної зали першого поверху де влаштовано розсувні двері становить менше 1,2 м.
5.	п. 2.23 Глава, 2; розділу III; п. 8.6; п. 8.7	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-23:2009	Основний евакуаційний вихід з цокольного поверху виконано через розсувні двері без влаштування поряд з ними дверей які відчиняються в напрямку евакуації шириною не менше 1,2 м.
6.	п. 6 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	План евакуації з 1-го поверху не відповідає фактичному розташуванню приміщень.
7.	п. 2.37 Глава, 2; розділу III, п. 1.18 Глава, 1; розділу IV	НАПБ А.01.001-2014	Допускається розміщення сторонніх предметів та матеріальних цінностей в об'ємі сходової клітки чим зменшено нормативну ширину евакуаційного виходу.
8.	п. 5 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	На 2 поверсі не розроблено та не вивішено на видному місці план - схему евакуації людей на випадок виникнення пожежі..
9.	п. 1.24; Глава, 1; розділу IV; п. 6.31, табл. 2	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.1.1-7:2016	Проріз в протипожежній перегородці електрощитової не заповнений протипожежними дверима 2-го типу
10.	Пункт. 8., Розділ II.	НАПБ А.01.001-2014	Приміщення не в повній мірі забезпечено відповідними знаками безпеки згідно норм.
11.	п. 2.24 Глава, 2; розділу III; п. 8.8	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.2-23:2009	Основні евакуаційні проходи в торгівельній залі магазину влаштовано шириною менше 2 м.
12.	п. 1.18; Глава, 1; розділу IV;	НАПБ А.01.001-2014;	Допускається складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустановки та під електрощитами.
13.	п. 2.3; Глава, 2; розділу III; п. 6.31, табл. 2	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.1.1-7:2016	Прорізи в протипожежній перегородці тамбур - шлюзу вантажопідйомника не заповнений протипожежними дверима 2-го типу
14.	п. 2.1 Глава, 2; розділу III;	НАПБ А.01.001-2014;	В приміщеннях тамбур - шлюзів вантажопідйомника допускається складування та зберігання горючих матеріальних цінностей.
15.	п. 2.37 Глава, 2; розділу III;	НАПБ А.01.001-2014	Двері сходової клітки не обладнано

			пристроями для самозачинення.
16.	п. 2.37 Глава, 2; розділу III;	НАПБ А.01.001-2014	Допускається зберігання горючих матеріальних цінностей на шляхах евакуації
17.	п. 2.27, п. 2.37; Глава, 2; розділу III; п. 7.2.10	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.1.1-7:2016	Двері евакуаційних виходів не обладнані пристроями для їх відчинення зсередини без ключа
18.	пп. 6 п. 2.2 Глава, 2 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	Частина пожежних кран-комплектів не опломбована.
19.	пп. 6 п. 2.2 Глава, 2 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	Частина кран-комплектів розміщена у навісних шафах, які не мають отворів для провітрювання та не пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.
20.	пп. 1 п. 2.2 Глава, 2 розділу V	НАПБ А.01.001-2014	Не забезпечено вільний доступ до пожежних кран-комплектів на першому поверсі.
21.	п. 1.16 Глава, 1; розділу IV	НАПБ А.01.001-2014	Частина розподільчих електрощитів не оснащена схемами підключення споживачів з пояснювальними написами
22.	пункт 1.8, глава 1, розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	Допускається експлуатація тимчасових електромереж
23.	пункт 1.6, глава 1, розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	З'єднання жил проводів електромережі не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
24.	п. 15 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	З працюючим персоналом не проведено інструктажі з питань пожежної безпеки
25.	п. 3 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	Не встановлено відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) протипожежний режим.
26.	п. 4 розділу II	НАПБ А.01.001-2014	Для кожного приміщення не розроблено об'єктові інструкції про заходи пожежної безпеки
27.	п. 10	ПКМУ № ПКМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819	Відповідальна особа з питань цивільного захисту та керівний склад не пройшли навчання на курсах цивільного захисту.
28.	п. 3.18, Глава 3,	НАПБ А.01.001-2014,	Не надано до розгляду журнал обліку вогнегасників.

	Розділ V п. 3.5	Правил експлуатації вогнегасників	
29.	п. 3.1	ПТБ	Не розроблені та не затверджені накази, положення, інструкції, розпорядження щодо виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки, здійснення контролю за їх додержанням. Не розроблені плани заходів для захисту своїх працівників, об'єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
30.	пункт 3 частини першої статті 20 п.13	Кодексу цивільного захисту України. ПКМУ №444 від 26 червня 2013 р.	Не розміщено інформаційно-довідковий куточок про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку				✓	частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	✓				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	✓				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)		✓			частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки	✓				частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877


Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

N з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).


Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Заступник начальника Васильківського РВ
ГУ ДСНС України у Київській області
майор служби цивільного захисту
посада


підпис

О.В. Скрипка
(прізвище, ім'я, по батькові)


Головний інспектор Васильківського РВ
ГУ ДСНС України у Київській області
капітан служби цивільного захисту
посада


підпис

В.В. Бачинський
(прізвище, ім'я, по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи
суб'єкта господарювання, інші особи,
присутні під час здійснення заходу:

Уповноважена особа за довіреністю
посада


підпис

Н.М. Василенко
(прізвище, ім'я, по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано "12" 05 2018 року

Уповноважена особа за довіреністю
посада


підпис

Н.М. Василенко
(прізвище, ім'я, по батькові)

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому має бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких
складено перелік питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
1	Закони України			
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
2	Постанови Кабінету Міністрів України			
2.1	ПКМУ N 956	<u>Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 1043	<u>Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р. N 1043
2.3	ПКМУ N 5	<u>Типове положення про відомчу пожежну охорону</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	<u>Порядок функціонування добровільної пожежної охорони</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	<u>Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 листопада 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	<u>Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 1214	<u>Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 04 серпня 2000 р. N 1214
2.8	ПКМУ N 308	<u>Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. N 308
2.9	ПКМУ N 443	<u>Порядок підготовки до дій за</u>	Постанова Кабінету	від 26 червня 2013 р. N

		<u>призначенням органів управління та сил цивільного захисту</u>	Міністрів України	443
2.10	ПКМУ N 444	<u>Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	<u>Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	<u>Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	<u>Положення про єдину державну систему цивільного захисту</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	<u>Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб</u>	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	ППБУ	<u>Правила пожежної безпеки в Україні</u>	Наказ МВС України	від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.2	Правила улаштування систем раннього виявлення	<u>Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення</u>	Наказ МНС України	від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.3	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	<u>Правила охорони життя людей на водних об'єктах України</u>	Наказ МНС України	від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.4	ПТБ	<u>Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях</u>	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.5	Методика прогнозування ХНО	<u>Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті</u>	Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології	від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.6	Методика спостережень	<u>Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки</u>	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.7	Інструкція з тривалого зберігання	<u>Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту</u>	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N

				179/7500
3.8	Інструкція щодо утримання захисних споруд	<u>Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час</u>	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.9	План реагування на радіаційні аварії	<u>План реагування на радіаційні аварії</u>	Наказ Держатомрегулювання, МНС	від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.10	ДБН В.1.1-7:2016	Державні будівельні норми. Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги	Наказ Мінрегіону України	від 31 жовтня 2016 р. N 287
3.11	ДБН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. N 274
3.12	НАПБ В.01.057-2006/200	<u>Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі</u>	Наказ Мінагрополітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580