



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Богуславський районний сектор
Головного управління ДСНС України у Київській області
вул. Шевченка, 47, м. Богуслав, 04700, тел. (044) 419-15-58 факс (044) 419-15-58

АКТ

№ 02" травня 2018 року

№ 61

складений за результатами проведення планової (попередньої) перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Мисайлівського НВК «ЗОН І-ІІ ст. – дитячий садочок»

Ідентифікаційний код юридичної особи - 25300424,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання з'ясувалося, що вони відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Київська область, Богуславський район, с. Мисайлівка, вул. Г.Бондаренка, 5-Б.

Перевірено: будівлі, приміщення та території Мисайлівського НВК «ЗОН І-ІІ ст. – дитячий садочок» за адресою: Київська область, Богуславський район, с. Мисайлівка, вул. Г.Бондаренка, 5-Б. Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від проведення господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки -

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 21.03.2018 р. № 256, виданий ГУ ДСНС України у Київській області Повідомлення на перевірку від 21.03.2018 № 1592	<input checked="" type="checkbox"/> планова, <input type="checkbox"/> непланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Закінчення перевірки				
24	04	2018	08	00	07	05	2018	14	00
число	місяць	рік	година	хвилини	число	місяць	рік	година	хвилини

Особа, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Володимир Вадимович Вікторенко

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) фізична особа підприємств

З директором Ткалич С.М.

Інші особи:

(посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про об'єкт перевірки:

Планова	Непланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
були у період з 07.08.2017р. по 08.08.2017р. Акт перевірки від 08.08.2017р. № 39 Розпорядчий документ від 14.07.2017р. № 403 + виконаний, - не виконаний <input type="checkbox"/>	були у період з 03.11.2017р. по 06.11.2017р. Акт перевірки від 06.11.2017р. № 79 Розпорядчий документ від 23.10.2017р. № 698 + виконаний, - не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Т	Н	Н	Н	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
I. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 7 - 8, 10 розділу II ЦПБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ		+			пункт 14 розділу II ЦПБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ		+			пункт 12 розділу II ЦПБУ
1.4	Забезпечення виконання правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ЦПБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної безпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарюванню вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	+				пункти 2, 3, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження шкідливих з питань пожежної безпеки	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ЦПБУ
6. Забезпечено протипожежний стан утримання територій						
7. Забезпечено протипожежний стан утримання будинків, приміщень та споруд						
8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів						
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, підготовка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1 - 1.24 статті 1 розділу IV ЦПБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 статті 2 розділу IV ЦПБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18 - 2.27 статті 2 розділу IV ЦПБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 3.1 - 3.4 статті 3 розділу IV ЦПБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1 - 3.2 статті 3 розділу IV ЦПБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, зокреби зв'язку						
10.1	Будинки, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаційним рухом людей, системами протидимного захисту, системами децентралізованого пожежного спостереження) (статті - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів	+				пункти 1.1 - 1.6 статті 1 розділу V ЦПБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до актів нормативно-правових актів	+				пункт 1.4 статті 1 розділу V ЦПБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог	+				пункти 2.1, 2.3 статті 2 розділу V ЦПБУ

Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кімнати вогнів у будівлі, витрати води на внутрішнє пожегогасіння та кімнати струмин під пожежну кранів відповідає вимогам будівельних норм	*		пункт 7.7 глави 2 розділу V ДНБУ
12. Надійність та утримання підсистем добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та переносних засобів пожегогасіння	*		пункт 7 розділу І розділ ІІ розділу Наказів 3.1 - 3.76 глави 2 розділу V ДНБУ, статті 61 - 65 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і крупних кормів	*		пункти 8.1.1 - 8.5.18 ДАБП, В.01.057-2006/700
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення поточних, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	*		розділ VII ДНБУ
14.1 Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на підставі проекційної документації, яка затверджена у встановленому порядку	*		пункт 21 розділу II ДНБУ
14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні аварійних та інших поточних робіт відповідають вимогам нормативних документів	*		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ДНБУ
14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	*		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ДНБУ
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	*		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ДНБУ
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	*		пункти 4.1 - 4.28 глави 4 розділу VII ДНБУ
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДНБ В.1.1-7
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо обмеження поширення пожеги між будинками відповідають вимогам нормативних документів	*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДНБ В.1.1-7
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо обмеження поширення пожеги в будинках відповідають вимогам нормативних документів	*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.12 ДНБ В.1.1-7
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДНБ В.1.1-7
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо забезпечення гасіння пожеги та проведення пожежо-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДНБ В.1.1-7
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проекційній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожеги відповідають вимогам нормативних документів	*		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.39 ДНБ В.1.1-7
Частина II. Забезпечення технічної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій			
1. Виконання зливо інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів зливового захисту	*		пункт 1 - 1.8 розділ, розділ II розділу Наказів 3.1 - 3.76 глави 2 розділу V ДНБУ, статті 67 КЦЗУ, пункти 1.1 - 1.8 ДНБ В.1.1-7

				пункт 1.9. ДИПБ. 1.3-1.2006
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпечності			+	пункт 3.1 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпечності. ДКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпечності			+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпечності. ДКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності. ДКМУ N 1788. пункт 1.9. ДИПБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпечності			+	пункт 10 частини першої статті 20. пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ. стаття 114У N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ. ДКМУ N 1206. пункти 1.3.4.6. ДИПБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ. додаток 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20 стаття 26 КЦЗУ. пункт 3 ДКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпечності			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ. додаток 1 до Методичні рекомендації
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, з тому числі правилам технічної безпеки			+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ. стаття 10 КЦЗУ. ДКМУ N 443. ДКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ. пункти 5-6 Порядку здійснення навчання персоналу об'єктів підвищеної небезпечності у разі виникнення аварійно-рятувальної ситуації. ДКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 131 КЦЗУ

забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, збереження, утримання, обліку, використання та реконструкції житлових споруд цивільного захисту.			стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 753
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для забезпечення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац п'ятий статті 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для забезпечення, обліку та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (затверджено) / Циркулярного зарядження із надіслання ПКМУ № 708 стаття 55 КЦЗУ
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпечності автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оновлення та забезпечення їх працездатності			
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у перебігу питань.

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;
- «НН» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця) об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень.

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	пункт 1.2 пункт 1 розділу V	ПІБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано монтаж системи протипожежного захисту.
2	ст. 20 та п. 4.3	Кодексу цивільного захисту України; Наказу МНС від 15.08.2007 р. №557 "Правила ГП" п.1 Постанови КМУ від 19.08.2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу неоснащених формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»	Не приведено у відповідність до встановлених вимог забезпечення працюючого персоналу засобами колективного та індивідуального захисту відповідно з номенклатурами і нормами забезпечення.
3	пункт 3.6 глава 3 розділу V	ПІБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Приміщення не забезпечені первинними засобами пожежогасіння відповідно вимог.
4	пункт 3.11 глава 3 розділу V	ПІБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Пожежаний шит не уквітцектований засобами пожежогасіння, а саме: водогасіння – 3 шт.,

	З розділ V		книжки піском – 1 шт., покривало з історичного гонимовиживитного матеріалу або книжки розміром 2 м X 2м – 1 шт., саквояжі – 3 шт., ланати – 2 шт., лопи – 2 шт., сокири – 2 шт.
5	Підпункт 2.5, 2.6 пункт 2 розділ III	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано необхідні роботи з обробки дерев'яних елементів торцевих покриттів (кріпе і др.) будівель з складанням медіовісного акту ліцензуючою нарядною організацією чи ліцензованим суб'єктом господарської діяльності.
6	пункт 5 розділ II	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано план – схему евакуації людей на випадок пожежі.
7	пункт 1.18 глава I розділ IV	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається експлуатація електричних ліній та лінійних комбінацій.
8	пункт 1.6 глава I розділ IV	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано в'їзди на проводи та допоміжні опресувачі, паролоніти, паролки або підставки.
9	пункт 1.20 глава I розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не виконано заходи опору грозової електричної мережі в кожному інтервалу діляки.
10	пункт 3.18 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не нанесено на корпуси повітряних об'єктів номери та прийнято на об'єкті системні номери.
11	п. 3.12.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок енергетичних»	Не завлено частину документів з електрогосп. архіви, а саме: - оперативну схему; - оперативний журнал; - бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках; - перелік інвентарних штепелів захисту; - комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки; - журнал заявок на введення у ремонт електрообладнання; - журнал дефектів та оголошок на електроустановках.
12	ст. 67	Кодексом цивільного захисту України	Не розпочатий процес на забезпеченні трудової колективу, не складено план-завдання щодо усунення недоліків із визначенням термінів виконання та відповідальних осіб, дано протокольного рішення засідання колективу та план-завдання не надано до Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області за адресою: м. Богуслав, вул. Шевченка, 47.
13	п. 82.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок енергетичних»	Не надано копії креслення кабельних трас блочкавкопідводів.
14	пункт 1.21 глава I розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не проведено перевірку системи блочкавкозахисту.
15	пункт 1.8 глава I розділ IV	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
16	пункт 3 розділ II	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано інструкції порядок включення електромережі на випадок пожежі.

п. 5.5.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»	Не надано графіки ремонту, технічного обслуговування та електрообслуговування підприємства до Інгульського РС ІУ ДСНС України у Київській області
18 пункт 1.17 глава 1 розділ IV	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Електричні розетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати не встановлені на негорючу основу (ізолюючий) або з ізолюючим покриттям суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарату, не менше ніж на 0,01 метра.
19 пункт 2.1 розділ II	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не складно проєкту документально щодо будівництва котельні
20 пункт 3.17 глава 3 розділ V	НАНБ А.01.001-2014 р.	Воспалення ОП-5 не вліражені на технічне обслуговування.
21 п. 4.3.3 розділ 4	пункту МНС від 15.08.2007 р. № 557 «Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установках та на окремих територіях»	Не розроблені інструкції забезпечення та збірники засоби колективного та індивідуального захисту
22 пункт 3.2.6 глава 3 розділ V	НАНБ А.01.001-2014 р.	Не забезпечено пожежний шнур ящиком з пломбою місткістю 0,5, 1,0 або 3,0м та свідоцтвою ліцензії.
23 пункт 1.16 глава 1 розділ IV	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не оформлено схемою відключення споживачів з пожевопоборними інструментами - вказати значення номінального струму апарату захисту в електронних та групових електронних.
24 пункт 3 глава 1 розділ II	НАНБ А.01.001-2014 р.	Не оформлено всіх проївинок установи з інструкціями проти пожежного ремонту.
25 пункт 20 розділ II	НАНБ А.01.001-2014 р.	З проївинок не проведено інструктаж з «Правил пожежної безпеки в Україні»
26 пункт 2.1 глава 2 розділ V	НАНБ А.01.001-2014 р.	Не здійснено об'єкт проти пожежним водопостачанням відно ДНН 3.2.5-74-2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі»
27 пункт 8 розділ III	ПНБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Не розміщено в кожному приміщенні табличку, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону пожежної частини, а також інструкцію з пожежної безпеки.
28 пункт 3.12 глава 3 розділ V	НАНБ А.01.001-2014 р.	Не поновлено шпильки на пожежному щиті.
29 пункт 1.10 глава 1 розділ IV	НАНБ А.01.001-2014 р.	Не встановлено світлячок на горючих матеріалах та предметах менше 0,5 м.
30 пункт 12 розділ III	ПНБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від	Будівлю не обладнано засобами оповіщення людей про пожегу.

ПЕРЕЛІК

питань, щодо здійснення за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється відповідною керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ п/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НЗ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина 4 статті 5 ЗУ від 05.04.2007 № 877
2	Посадовці на проведення перевірки та службові посадовці, що вивчають осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
3	Кого посадовці на перевірку питано	+				частина 7 статті 7, абзац третій підрозділу статті 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відомчого журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ від 05.04.2007 № 877
5	Під час планової перевірки здійснюється лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина 4 статті 6 ЗУ від 05.04.2007 № 877

Повідомлення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акту перевірки

№ п/п	Опис повідомлень, зауважень або заперечень
	<i>Немає зауважень</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали замір державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:
 Провідний інспектор Богуславського РС ГУ
 ДСНС України у Київській області
 майор служби цивільного захвату

В.И. Волошин

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу

Буряков

Мусіш

С.М. Франко

Примірник цього акта перевірки отримано *02* *05* 2018 року

Буряков

Мусіш

С.М. Франко

Відмітка про відмову підписання варіанта, необхідного підкресленим повідомленням та/або уповноваженим особам суб'єкта господарювання запов'ятого акта перевірки
 Відмітка, у випадку відмови в акті відзначити, що здійснюється замір державного нагляду (контролю) здійснюють посадові особи органу ДСНС України, посадові особи суб'єкта господарювання або інші особи