



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Богуславський районний сектор
Головного управління ДСНС України у Київській області
 вул. Шевченка, 47, м. Богуслав, 09700, тел.: (04561) 5-15-58, факс: (04561) 5-15-58

АКТ

17 квітня 2018 року

№ 52

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки **Богуславського КДНЗ (ЦРД) № 1 «Мазитко»**

ідентифікаційний код юридичної особи - 25295077,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____.

Київська область, м. Богуслав, вул. Шевченка, 56.

Перевірено: будівлі, приміщення та території Богуславського КДНЗ (ЦРД) № 1 «Мазитко» за адресою: Київська область, м. Богуслав, вул. Шевченка, 56. Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прибуткового ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки -

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 21.03.2018 р. № 256, виданий ГУ ДСНС України у Київській області Повідчення на перевірку від 21.03.2018 № 1600	<input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
11	04	2018	08	00	17	04	2018	11	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Волошин Вадим Вікторович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

Завідуючою Сімак М.М.

інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
була у період з 06.07.2017р. по 07.07.2017 р. Акт перевірки від 07.07.2017р. № 26 Розпорядчий документ від 15.06.2017р. № 341 + виконаний, - не виконаний <input type="checkbox"/>	була у період з 06.11.2017р. по 07.12.2017 р. Акт перевірки від 07.11.2017р. № 80 Розпорядчий документ від 23.10.2017р. № 698 + виконаний, - не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки

N ч/п	Питання, що підлягають перевірці	Так			Нормативне обґрунтування
		Н	В	ІП	
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки					
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки					
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки		+		пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+	пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+	пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення вихідної роботи, спрямованої на знанням людеям		+		пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки		+		пункт 9 розділу II ППБУ
3	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		+		пункт 11 розділу II ППБУ
4	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5	Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+		пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6	Забезпечено протипожежний стан утримання території		+		пункти 1.1 - 1.2 і глави 1 розділу III ППБУ
7	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+		пункти 2.1 - 2.23 глави 2 розділу III ППБУ
8	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+		пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання					
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+		пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		+		пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+		пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєзведення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм		+		пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до інших нормативно-правових актів		+		пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ

12. Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість води у будівлю, витрати води на внутрішню пожежогащення та кількість струмни від пожежних кранів відповідно вимогам будівельних норм	+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ПНБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогащення	+		пункт 7 розділу I пункти 1.2 розділу II пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ПНБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	+		розділ VII ПНБУ
14.1 Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку	+		пункт 21 розділу II ПНБУ
14.2 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні завершальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ПНБУ
14.3 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ПНБУ
14.4 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ПНБУ
14.5 Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ПНБУ
14.5.1 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДН В.1.1-7
14.5.2 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.3 ДН В.1.1-7
14.5.3 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДН В.1.1-7
14.5.4 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДН В.1.1-7
14.5.5 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежогаструвальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДН В.1.1-7
14.5.6 Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДН В.1.1-7
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій			
1. Виконання вимог інженерно-технічних засобів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних засобів цивільного захисту	+		пункт 1.1 Перелік об'єктів, які підлягають суб'єктам охороняючих, охороняючих, охороняючих функцій, здійснюють захист населення від надзвичайних ситуацій: НКМУ №6, підпункт 1.9 ДН В.1.2-4

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			2006	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання			+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки			+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 7245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів			+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частини 9 статті 31 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням			+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі працівникам техногенної безпеки			+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту			+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення для у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції			+	стаття 37, пункти 15, 16 частини першої статті

15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій				29 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 553
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308, стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутні;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутні;
- «ПВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця) об'єкті.

ОНИС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	пункт 1.4 глава 1 розділ V	ПІБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не заключений договір на технічне обслуговування системи протипожежного захисту.
2	ст. 20 та п. 4.3	Кодексу цивільного захисту України; Наказу МНС від 15.08.2007 р. №557 "Правила ТБ" п.1 Постанови КМУ від 19.08.2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнзованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»	Не приведено у відповідність до встановлених вимог забезпечення працюючого персоналу засобами колективного та індивідуального захисту згідно з номенклатурами і нормами забезпечення.
3	пункт 3.6 глава 3 розділ V	ПІБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Приміщення не забезпечені первинними засобами пожегостягінням згідно вимог.
4	пункт 3.11 глава 3 розділ V	ПІБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Пожежний шит не укомплектований засобами пожегостягінням, а саме: вогнетасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого

			теплоізоляційного матеріалу або повісті розміром 2 м X 2м – 1 шт., гаки – 3 шт., дошки – 2 шт., доми – 2 шт., сокири – 2 шт.
5	Підпункт 2.5, 2.6 пункт 2 розділ III	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано пожежезахисну обробку дерев'яних елементів горючих покриттів (крокви і лаги) будівель зі складанням відповідного акту ліцензованою підрядною організацією чи ліцензованим суб'єктом господарської діяльності.
6	Пункти 15,16,20 розділ II	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Керівником не пройдено спеціальне навчання з пожежо – технічного мінімуму
7	пункт 1.18 глава 1 розділ IV	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається експлуатація світильників зі зноженим ковпаками
8	пункт 1.6 глава 1 розділ IV	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано з'єднання проводів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
9	пункт 8 частини першої статті 20 та статті 40	Кодексу цивільного захисту України.	Керівником не пройдено навчання з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
10	пункт 2.2 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Пожежні крани не укомплектовані рукавами та стволами
11	пункт 5 розділ II	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не поновлено план – схему евакуації людей на випадок пожежі.
12	ст. 67	Кодексу цивільного захисту України	Не розглянутий притом на засіданні трудового колективу, не складено план-заходи щодо усунення недоліків із зазначенням термінів виконання та відповідальних осіб, копію протокольного рішення засідання колективу та план-заходів не надіто до Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області за адресою: м. Богуслав, вул. Шеленка, 47.
13	пункт 3.18 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не нанесено на корпуси вогнезахисних об'єктів номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.
14	пункт 2.2 пункт 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не проведено технічне обслуговування і перевірку працездатності пожежних крани шляхом пуском води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
15	пункт 1.8 глава 1 розділ IV	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж.
16	пункт 3 розділ II	ПІББУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не поновлено інструкції порядок відключення електромережі на випадок пожежі.
17	п. 5.5.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»	Не надано графіки ремонту, технічного обслуговування електрогосподарства підприємства до Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області
18	п. 3.12.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258	Не кведено наявну документацію з електрогосподарства, а саме: - оперативну схему; - оперативний журнал; - бланки парамів-допусків на

		25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»	виконання робіт в електроустановках; - перелік інвентарних засобів захисту; - комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки; - журнал заявок на введення у ремонт електрообладнання; - журнал дефектів та неполадок на електроустановках.
19	пункт 21 розділ II	НПБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не надано проектну документацію щодо будівництва котельні
20	пункт 3.17 глава 3 розділ V.	НАПБ А.01.001-2014 р	Вогнегасники ОП-5 не відправлені на технічне обслуговування.
21	п. 4.3.3 розділ 4	вказу МНС від 15.08.2007 р. №557 «Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, організаціях, установах та на небезпечних територіях»	Не розроблена інструкція забезпечення та обіргання засобів колективного та індивідуального захисту
22	пункт 3.26 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не забезпечено пожегнний шнур ящиком з піском та совковою лопатою.
23	пункт 11 розділ IV	НПБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Не забезпечено приміщення ДІЗ електричним ліхтарем.
24	пункт 3 глава 1 розділ II	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не ознайомлені всіх працівників установи з інструкціями протипожежного режиму.
25	пункт 1.2 глава 1 розділ VI	НАПБ А.01.001-2014 р.	У приміщеннях з перебуванням дітей килими, паляни, килимові доріжки та інші покриття не прикріплені до підлоги.
26	пункт 1.7 глава 1 розділ IV	НПБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Розподільчі коробки не обладнані захисними кришками з негорючого або важкогорючого матеріалу.
27	пункт 1.18 глава I розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Допускається використання електрошнурів безпосередньо на струмопровідному проводі.
28	пункт 3.12 глава 3 розділ V.	НАПБ А.01.001-2014 р	Не поновлено написи на пожежному щиті.
29	пункт 1.10 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Відстань від світильника до горючих матеріалів та предметів менше 0,5 м.
30	пункт 7.2.12 глава 7.2. розділ 7	ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Не створений резервний запас пожежних сповісвачів не менше 10% від загальної кількості.
31	підпункт Ж.2.3 пункт Ж.2 додаток Ж (обов'язковий)	ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Не розроблено і не затверджена інструкція із питань утримання СПЗ (системи протипожежного захисту)
32	підпункт Ж.6.3 пункт Ж.6 додаток Ж (обов'язковий)	ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Не введений журнал обліку робіт щодо підтримання експлуатаційної придатності і ремонту (планового та позапланового) системи СПЗ та журнал обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацювань (відмов, несправностей) СПЗ.
33	підпункт Ж.6.5 пункт Ж.6 додаток Ж (обов'язковий)	ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Не складено план – графік технічного обслуговування СПЗ.

34	підпункт Ж.6.6 пункт Ж.6 додаток Ж (обов'язковий)	ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Не вивішено інструкцію про порядок дій чергової персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про несправність.
35	підпункт Ж.6.7 пункт Ж.6 додаток Ж (обов'язковий)	ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Відсутня біля СІЗ табличка із зазначенням приміщень, що підлягають захисту, типу та кількості сповіщувачів.
36	підпункт Ж.6.9 пункт Ж.6 додаток Ж (обов'язковий)	ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Не опломбовано пристрій ручного пуску СІЗ.
37	підпункт Ж.6.13 пункт Ж.6 додаток Ж (обов'язковий)	ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Не опломбовано прилад приймально-контрольний пожежний.
38	пункт 12 розділ III	НПБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Будівлю не обладнано способами оповіщення людей про пожежу.
39	пункт 2.2 глава 2 розділ V	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано написи на дисертах пожежних шафок
40	пункт 1.4 глава I розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не виконано ремонт системи СІЗ (системи протипожежного захисту).
41	пункт 1.18 глава I розділ IV	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається використання електрокаблів з ізоляцією в приміщеннях.
42	пункт 3а	постанова КМУ № 841 від 30.10.2013р. «Про затвердження Порядку проєктування евакуації у разі пожежі, виникнення або виконання надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»	Не розроблено план евакуації та не визначено безпечний район для евакуації дітей та працівників і його життєзабезпечення.
43	пункт 8 розділ III	НПБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Не розміщено в кожному приміщенні табличку, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону пожежної частини, а також інструкцію з пожежної безпеки.
44	пункт 6.1, розділ 6	ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації.»	Не надано проєкту документів щодо конструкції фасадної теплоізоляції.
45	пункт 8.2 розділ 8	ДБН В.2.6-33:2008 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією»	Не надано акт обстеження зовнішніх поверхонь несучої частини стін.

Вимоги
проектування,
улаштування
експлуатації.»

до

та

46 пункт 8.3 розділ
8

ДБН В.2.6-33:2008

«Конструкції
зовнішніх стін із
фасадною
теплоізоляцією.

Вимоги
проектування,
улаштування
експлуатації.»

до

та

Не надано ліцензії організації на проведення
роботи з монтажу конструкцій фасадної
теплоізоляції.



ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина 4 статті 5 ЗУ від 05.04.2007 № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, статті 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
3	Копія посвідчення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина 12 статті 4 ЗУ від 05.04.2007 № 877
5	Під час позапланової перевірки уясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У поясненні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина 1 статті 6 ЗУ від 05.04.2007 № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>немає зауважень</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (визначену) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювати захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:
 Провідний інспектор Богуславського РС ГУ
 ДСНС України у Київській області
 майор служби цивільного захисту

В.В.Волошин

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

І.В.Зуєв

[Підпис]

М.М.Семан

Примірник цього акта перевірки отримано *04* 2018 року

І.В.Зуєв



М.М.Семан

Відмітка про відмову підписання/отримання (або несприятелі) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки. У випадку наявності в акті відомостей, що є конфіденційними, особам, які брали участь у здійсненні заходу, повідомити про це письмово зазначивши графу секретності або об'єктивний доступ.