



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**  
**Богуславський районний сектор**  
**Головного управління ДСНС України у Київській області**  
вул. Шевченка, 47, м. Богуслав, 09700, т. (04561) 3-13-58; факс: (04561) 3-13-58

**АКТ**

№20 квітня 2018 року

№ 56

складений за результатами проведення планової (поширеної) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Богуславський Районний центр дитячої та юнацької творчості Богуславської Районної Ради ідентифікаційний код юридичної особи - 25300542,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Київська область, м. Богуслав, пр. Корсунський, 11.

Перевірено: будівлі, приміщення та території Богуславського Районного центру дитячої та юнацької творчості Богуславської Районної Ради за адресою: Київська область, м. Богуслав, пр. Корсунський, 11. Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 21.03.2018 р. № 256, підписий ГУ ДСНС України у Київській області Посвідчення на перевірку від 21.03.2018 № 1597	<input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
16	04	2018	08	00	20	04	2018	09	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Володимир Валентинович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки) / фізична особа-підприємець

З директором Луценко Н.І.

інші особи:

.

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планова	Попилювана
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
була у період з 13.09.2017р. по 18.09.2017 р. Акт перевірки від 18.09.2017р. № 52 Розпорядчий документ від 15.08.2017р. № 486 + виконаний , не виконаний <input type="checkbox"/>	була у період з 01.12.2017р. по 04.12.2017 р. Акт перевірки від 04.12.2017р. № 104 Розпорядчий документ від 10.11.2017р. № 749 + виконаний , не виконаний <input type="checkbox"/>



**ПЕРЕЛІК**

питань щодо проведення перевірок

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так Ні НВІНІ			Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>					
<b>I. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>					
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки		+		пункти 2 - 8, 10 розділу II ПНБУ
1.2	На підприємстві створено СІБ			+	пункт 14 розділу II ПНБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та створено пожежно-рятувальний підрозділ			+	пункт 12 розділу II ПНБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення вихідної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		-		пункти 17 - 19 розділу II ПНБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеною показниками щодо пожежної небезпеки		+		пункт 9 розділу II ПНБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		-		пункт 11 розділу II ПНБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		+		пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+		пункти 15, 16, 20 розділу II ПНБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території		+		пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ПНБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+		пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ПНБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів		+		пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ПНБУ
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>					
9.1	Електроустановки (можливості їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+		пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ПНБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		+		пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ПНБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+		пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ПНБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ПНБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають, як експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм		+		пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ПНБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>					
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаванням людей, системами протидивного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (лиш - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+		пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ПНБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+		пункт 1.3 глави 1 розділу V ПНБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>					
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ПНБУ



2. Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість впадів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожегогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідно вимогам будівельних норм	+		пункт 7.2 глави 2 розділу V ПНБУ
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та переносних засобів пожегогасіння	+		пункт 7 розділу I, пункти 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ПНБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	+		пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057:2006/200
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	+		розділ V ПНБУ
14.1. Нове будівництво, реконструкція, переобладнання, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку	+		пункт 21 розділу V ПНБУ
14.2. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ПНБУ
14.3. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ПНБУ
14.4. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ПНБУ
14.5. Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ПНБУ
14.5.1. Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2. Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3. Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.32 ДБН В.1.1-7
14.5.4. Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5. Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6. Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій</b>			
1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектуванні яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту	+		пункти 1 - 11 розділу об'єктів, що проектується (2) Розділу 1 (заключення), проектування яких здійснюється з урахуванням вимог цивільного захисту (заключення) цього Закону, ДАМУ № 6, п. 1 пункту 1.5 ДБН В.1.1-24.



2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		+	пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки. ПКМУ N 936
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. ПКМУ N 936
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності. ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ДІПБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 7 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено прийнятність об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		-	пункт 2 частини першої статті 30 КЦЗУ. ПКМУ N 1200, пункти 3.3, 4.6 ДІПБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		-	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 11 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики підготовки
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ. ПКМУ N 443, ПКМУ N 144
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		-	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5-6 Порядку здійснення навчання населення сам у надзвичайних ситуаціях. ПКМУ N 443
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+	пункт 12 частини першої статті 20, стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, обслуговування, утримання, обліку, використання та реконструкції		+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті



тисених споруд цивільного захисту				20 КЦЗУ, наказ МНС № 557, пункт 24 ПКМУ № 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини другої статті 20 КЦЗУ, статті 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій суцільного і зробилого характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 стаття 53 КЦЗУ
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			-	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Повищення до позначень, використаних у переліку витрат:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевіряється на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця) об'єкті.

ОШНС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реферативні норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	пункт 1.2 глава 1 розділ V	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано монтаж системи протипожежного захисту.
2	ст. 20 та п. 4.3	Кодексу цивільного захисту України; Наказу МНС від 15.08.2007 р. №557 "Правил ТБ" п.1 Постанови КМУ від 19.08.2002 р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнзованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту»	Не приєднено у відповідність до встановлених вимог забезпечення протипожежного персоналу засобами колективного та індивідуального захисту згідно з номенклатурами і нормами забезпечення.
3	пункт 3.6 глава 3 розділ V	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Приміщення не забезпечені первинними засобами пожежогасінням згідно вимог.
4	пункт 3.11 глава 3 розділ V	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Пожежний шланг не укомплектований засобами пожежогасінням, а саме: вогнегасінки – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з нетривалого



			теплоізоляційного матеріалу або повітря розміром 2 м X 2 м – 1 шт., гачки – 3 шт., лопати – 2 шт., лопи – 2 шт., сокири – 2 шт.
5	Підпункт 2.5, 2.6 пункт 2 розділ III	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано пожежезахисну обробку дерев'яних елементів горизонтальних покриттів ( крокви і дах ) будівель з складанням відповідного акту ліцензованою підрядною організацією чи ліцензованим суб'єктом господарської діяльності.
6	Пункти 15,16,20 розділ II	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Оператором котельні не пройдено спеціальне навчання з пожежно – технічного мінімуму
7	пункт 1.18 глава 1 розділ IV	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається експлуатація електричних і теплових кабелів
8	пункт 1.6 глава 1 розділ IV	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано з'єднання проводів за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
9	пункт 2.5 глава 2 розділ III	НАПБ А.01.001-2014 р.	Під час перебування людей в приміщеннях струги не розкриваються, не розсуваються і не піднімаються.
10	пункт 1.10 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Допускається зберігання торцюх матеріалів на відстані менше 1 м від електроустановки та від електроштанг.
11	пункт 5 розділ II	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано план – схему евакуації людей на випадок пожежі.
12	ст. 67	Кодексу цивільного захисту України	Не розглянутий прпрое на місцяхі трудового колективу, не складено план-заходи щодо усунення недоліків із зазначенням термінів виконання та відповідальних осіб, копії протокольного рішення засідання колективу та план-заходів не надано до Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області за адресою: м. Богуслав, вул. Шевченка, 47
13	пункт 3.18 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не внесено на карткуи карткасиенків облікові номери та прийнято на об'єкті системою нумерації.
14	п. 3.12.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»	Не складено наступну документацію : - електрооснащення, а саме: - оперативну схему; - оперативний журнал; - бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках; - перелік інвентарних засобів захисту; - комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки; - журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання; - журнал дефектів та несплодков на електроустановках.
15	пункт 1.8 глава 1 розділ IV	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромерек.
16	пункт 3 розділ II	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано інструкції порядок відключення електромерек на випадок пожежі.
17	п. 4.3.3 розділ 4	наказу МНС від 15.08.2007 р. №557 «Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях»	Не розроблена інструкція забезпечення та зберігання засобів колективного та індивідуального захисту



18	пункт 3.26 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не забезпечено пожежний шит з піском та сажового дошатою.
19	пункт 3 глава 1 розділ II	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не ознайомлена всіх працівників установи з інструкціями протипожежного режиму.
20	пункт 1.7 глава 1 розділ IV	ПНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Розподільні коробки не об'єднані захисними кришками з негорючого або важкогорючого матеріалу.
21	пункт 3.12 глава 3 розділ V.	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не доповнено написи на пожежному шиті.
22	пункт 1.10 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Відстань від світильника до горючих матеріалів та предметів менше 0.5 м.
23	пункт 12 розділ III	ПНБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Будівлю не об'єднано засобами оповіщення людей про пожегу.
24	Пункт 30	постанова КМУ № 841 від 30.10.2013р. «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі потреби життєзбереження або ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»	Не розроблено план евакуації та не визначено безпечний район для евакуації дітей та працівників і його життєзабезпечення.
25	пункт 1.21 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не проведено перевірку системи білезкаводімосту



**ПЕРЕЛІК**

**питань щодо здійснення та діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина 4 статті 5 ЗУ від 05.01.2007 № 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що застосовують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.01.2007 № 877
3	Копії повідомлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05.01.2007 № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відомчого журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина 12 статті 4 ЗУ від 3.01.2007 № 877
5	Під час виконання перевірки з'ясувалися інші питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина 1 статті 6 ЗУ від 3.01.2007 № 877

**Повищення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис підвищення, зауваження або заперечення.
	<i>немає зауважень</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (класику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи органу ДСНС України:  
 Провідний інспектор Богуславського РСГУ  
 ДСНС України у Київській області  
 майор служби цивільного захисту

*[Підпис]*  
 В.В. Волошин

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення тяходу:

*[Підпис]* *[Підпис]* *[Підпис]*

Примірник цього акта перевірки отримано " *10* " *10* " 2018 року  
*[Підпис]* *[Підпис]* *[Підпис]*



Відмітка про відмову підписувати/отримувати/зберігати (вказати) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки  
 Примітка: У випадку наявності в акт копій, які стосуються службової або державної таємниці, вони мають бути притримані відповідним градом секретності або обмеження доступу.