



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Богуславський районний сектор
Головного управління ДСНС України у Київській області
вул. Шевченка, 47, м. Богуслав, 09700, тел.: (04561) 5-15-38, факс: (04561) 5-13-58

АКТ

18 квітня 2018 року

№ 53

складений за результатами проведення планової (непланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання виного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки
Київніська НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садочок»

ідентифікаційний код юридичної особи - 25300418,

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Київська область, Богуславський район, с. Киданівка, вул. Ковалівка, 26.

Перевірено: будівлі, приміщення та території Київніського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – дитячий садочок» за адресою: Київська область, Богуславський район, с. Киданівка, вул. Ковалівка, 26. Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятого ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки -

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 21.03.2018 р. № 256, виданий ГУ ДСНС України у Київській області	<input checked="" type="checkbox"/> планова;
Посвідчення на перевірку від 21.03.2018 № 1599	<input type="checkbox"/> непланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
12	04	2018	08	00	18	04	2018	11	00
число	місяць	рік	година	хвилини	число	місяць	рік	година	хвилини

Особа, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Володимир Вацнів Вікторович

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець

З директор Моха О.О.

Інші особи:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останню перевірку:

Планова	Непланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
була у період з 21.08.2017р. по 22.08.2017р. Акт перевірки від 22.08.2017р. № 46 Розпорядчий документ від 15.06.2017р. № 341	була у період з 21.11.2017р. по 22.12.2017р. Акт перевірки від 22.11.2017р. № 98 Розпорядчий документ від 23.10.2017р. № 698
+ виконаний, не виконаний <input type="checkbox"/>	+ виконаний, не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення перевірки

N з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	Ні	Ні	Нормативне обґрунтування
Частина 1. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних повідомлень з питань пожежної безпеки		+			пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну команду та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення іншої роботи, спрямованої на запобігання пожежам		+			пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2.	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки		+			пункт 9 розділу II ППБУ
3.	Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму		+			пункт 11 розділу II ППБУ
4.	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки		+			пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
5.	Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки		+			пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6.	Забезпечено протипожежний стан утримання території		+			пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7.	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд		+			пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8.	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації виходів		+			пункти 2.23 - 2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, налагодка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів		+			пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплої мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів		+			пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм		+			пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+			пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм		+			пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуаційними процесами, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Система зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ

11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопоступу, кількість впадів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм	+			пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ	
12.	Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та першочинних засобів пожежогасіння	+			пункт 7 розділу I пункт 12 розділу II пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ	
13.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів	+			пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200	
14.	Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт	+			розділ VII ППБУ	
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюється на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку	+			пункт 21 розділу II ППБУ	
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів	+			пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ	
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+			пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ	
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів	+			пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ	
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+			пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ	
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-тепличної класифікації відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7	
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7	
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7	
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпеки евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7	
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежорятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7	
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів	+			пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7	
Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій						
1.	Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				+	пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать до об'єктів господарства, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6 від 19.01.2014

2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки		+	2006 пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки		+	пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання		+	пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки		+	пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту		+	пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії		+	пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів		+	пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням		+	пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки		+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, допиток 1 до Методики прогнозування
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+	пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+	пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання шкідливого законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції		+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті

ліквідних споруд цивільного захисту				29 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему мовлення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 3.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
- «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
- «НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця) / об'єкта, що перевіряється;
- «НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця) / об'єкті.

ОПИС

виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норма (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	пункт 1.2 пункт 1 розділ V	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано монтаж системи протипожежного захисту.
2	ст. 20 та п. 4.3	Кодексу цивільного захисту України; Наказу МНС від 15.08.2007 р. №557 "Правила ТБ" п.1 Постанови КМУ від 19.08.2002 р. № 1300 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіоційного та хімічного захисту»	Не приведено у відповідність до встановлених вимог забезпечення припожежного персоналу засобами колективного та індивідуального захисту згідно з номенклатурами і нормами забезпечення.
3	пункт 3.6 глава 3 розділ V	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Приміщення не забезпечені перинтними засобами пожежогашінням згідно вимог.
4	пункт 3.11 глава 3 розділ V	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Пожежний щит не укомплектований засобами пожежогашінням, а саме: вогнегасники – 3 шт., ящик з піском – 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повітря розміром 2

			м Х 2м – 1 шт., гаки – 3 шт., лопати – 2 шт., лом – 2 шт., сокири – 2 шт.
5	Підпункт 2.5, 2.6 пункту 2 розділ III	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано вогнезахисну обробку дерев'яних елементів горючих покриттів (крокв і лаг) будівель зі складним відповідного акту ліцензованою підрядною організацією чи ліцензованим суб'єктом господарської діяльності.
6	Пункти 15,16,20 розділ II	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Керівником не пройдено спеціальне навчання з пожежно – технічного мінімуму
7	пункт 1.18 глава I розділ IV	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається експлуатація світильників зі знятими ковшаками
8	пункт 1.6 глава I розділ IV	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не виконано з'єднання проводів за допомогоюю опресування, заварювання, паяння або затискачів.
9	пункт 8 частини першої статті 20 та стаття 40	Кодексу цивільного захисту України.	Керівником не пройдено навчання з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки.
10	пункт 2.2 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	
11	пункт 5 розділ II	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не поновлено план – схему евакуацію людей на випадок пожежі.
12	ст. 67	Кодексу цивільного захисту України	Не розглянутий пріпис на засіданні трудового колективу, не складено план-заходи щодо усунення недоліків із зазначенням термінів виконання та відповідальних осіб, копію протокольного рішення засідання колективу та план-заходів не надано до Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області за адресою: м. Богуслав, вул. Шевченка, 47
13	пункт 3.18 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не нанесено на корпуси вогнегасників облікові номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації.
14	п. 3.12.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»	Не заведено наступну документацію з електрогосподарства, а саме: - оперативну схему; - оперативний журнал; - бланки нарядів-допусків на виконання робіт в електроустановках; - перелік інвентарних засобів захисту; - комплект виробничих інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки; - журнал заявок на виведення у ремонт електрообладнання; - журнал дефектів та несправок на електроустановках.
15	пункт 1.8 глава I розділ IV	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Допускається улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж.
16	пункт 3 розділ II	ППБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не поновлено інструкції порядок відключення електромережі на випадок пожежі.
17	п. 5.5.	Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 25.07.2006 р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»	Не надано графіки ремонту, технічного обслуговування електрогосподарства підприємства до Богуславського РС ГУ ДСНС України у Київській області

18	пункт 1.7 глава 1 розділ IV	ІНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Розподільчі коробки не обладнані захисними кришками з негорючого або вогнотривкого матеріалу.
19	пункт 21 розділ II	ІНБУ № 1417 від 30.12.2014 р.	Не надано проектну документацію щодо будівництва котельні.
20	пункт 3.17 глава 3 розділ V.	НАПБ А.01.001-2014 р.	Вогнегасники ОП-5 не відправлені на технічне обслуговування.
21	п. 4.3.3 розділ 4	інструкція МНС від 15.08.2007 р. №557 «Правила технічної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях»	Не розроблена інструкція забезпечення та зберігання засобів колективного та індивідуального захисту.
22	пункт 3.26 глава 3 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не забезпечено пожежиний щит ящиком з піском та совковою лопатою.
23	пункт 11 розділ IV	ІНБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Не забезпечено приміщення ДНЗ електричним ліхтарем.
24	пункт 3 глава 1 розділ II	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не ознайомлені всіх працівників установи з інструкціями протипожежного режиму.
25	пункт 1.2 глава 1 розділ VI	НАПБ А.01.001-2014 р.	У приміщеннях з перебуванням дітей килими, цегли, килимові доріжки та інші покриття не прикріплені до підлоги.
26	пункт 2.1 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не забезпечено об'єкт протипожежним водопостачанням згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі».
27	пункт 8 розділ III	ІНБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Не розміщено в кожному приміщенні таблички, на якій вказано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону пожежної частини, а також інструкцію з пожежної безпеки.
28	пункт 3.12 глава 3 розділ V.	НАПБ А.01.001-2014 р.	Не поновлено написи на пожежному щиті.
29	пункт 1.10 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014 р.	Відстань від світильника до горючих матеріалів та предметів менше 0,5 м.
30	пункт 12 розділ III	ІНБ для навчальних закладів та установ системи освіти України № 974 від 15.08.2016 р.	Будівлю не обладнано засобами оповіщення людей про пожегу.
31	Пункт 10	постанова КМУ № 841 від 30.10.2013р. «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрозливого виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»	Не розроблено план евакуації та не визначено безпечний район для евакуації дітей та працівників і його життєзабезпечення.

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина 4 статті 3 ЗУ від 05.04.2007 № 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
3	Копія повідомлення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаці третій та п'ятий статті 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)					частина 12 статті 4 ЗУ від 5.04.2007 № 877
5	Під час планової перевірки висуваються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У повідомленні на здійснення планової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки					частина 1 статті 6 ЗУ від 5.04.2007 № 877

Повідомлення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки:

№ з/п	Отримані пояснення, зауважень або заперечень
	<i>немає зауважень</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий - залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали заход державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:
 Провідний інспектор Богуславського РС ГУ
 ДСНС України у Київській області
 майор служби цивільного захисту



V.V. Волошин

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу

Dupla _____ *ВВ* _____ *О.С. Муха* _____

Примірник цього акта перевірки отримано "18" 09 2018 року

Dupla _____ *ВВ* _____ *О.С. Муха* _____

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У кожному випадку в цей відміток, що стосуються службової або державної таємниці, йому треба бути зазначено відповідний граф секретності або обмеження доступу.