



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
09300, Київська область, смт. Володарка, вул. Зарічна, 103
тел. дисп. 045(69) 5-11-74, 101, факс 045(69) 5-00-21, прийм. 045(69) 5-11-40

АКТ

" 20" червня 2018 року

№ 91

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

**Комунального закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат II-III ступенів – Центр реабілітації»,
Київська область, смт. Володарка, вул. Зарічна, 102-в.**

ідентифікаційний код юридичної особи - ,
або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган) _____,

Київська область, смт. Володарка, вул. Зарічна, 102-в.

Перевірено: КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат II-III ступенів – Центр реабілітації», Київська область, смт. Володарка, вул. Зарічна, 102-в.

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки – **високий**

Загальна інформація про проведення перевірки:

Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки	Тип здійснюваної перевірки
Наказ від 21.05.2018 № 550, виданий Головним управлінням ДСНС України у Київській області Посвідчення на перевірку від 23.05.2018 № 550	+ планова; <input type="checkbox"/> позапланова

Строк проведення перевірки

Початок перевірки					Завершення перевірки				
18	06	2018	09	20	20	06	2018	10	50
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Володарський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області

Головний інспектор Володарського районного сектору ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Дяченко Роман Степанович

Посадові та/або уповноважені особи (об'єкта перевірки):

«Володарська району дитячо-юнацька спортивна школа»

Директор: комунального закладу «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-III ступенів» Косовський Анатолій Іванович

Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input type="checkbox"/> не було взагалі
+ була у період з 25.09.2017 по 26.09.2017 Акт про перевірку від 26.09.2017 № 78 Розпорядчий документ від 10.08.2017 № 466 виконаний +, не виконаний <input type="checkbox"/>	+ була у період з 04.11.2017 по 05.11.2017 Акт про перевірку від 05.11.2017 № 130 Розпорядчий документ від 21.11.2017 № 782 виконаний +, не виконаний <input type="checkbox"/>

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
Частина I. Забезпечення пожежної безпеки						
1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам		+			пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки						
3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму						
3.1	Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	+			+	пункт 11 розділу II ППБУ
4. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки						
4.1	Забезпечено протипожежний стан утримання території	+				пункти 2, 4, 5 статті 57 КЦЗУ
4.2	Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд	+				пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
4.3	Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів	+				пункти 1.1 - 1.21 глави 1 розділу III ППБУ
9. Стан утримання інженерного обладнання						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 2.1 - 2.22 глави 2 розділу III ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм		+			пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				
10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ

11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			<u>пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ</u>
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість введів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмин від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			<u>пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ</u>
12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння				+		<u>пункт 7 розділу I, пункт 12 розділу II, пункти 3.1 - 3.26 глави 3 розділу V ППБУ, статті 61 - 63 КЦЗУ</u>
13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів					+	<u>пункти 8.1.1 - 8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200</u>
14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт					+	<u>розділ VII ППБУ</u>
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектної документації, яка затверджена у встановленому порядку		+			<u>пункт 21 розділу II ППБУ</u>
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункти 1.1 - 1.5 глави 1 розділу VII ППБУ</u>
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункти 2.1 - 2.28 глави 2 розділу VII ППБУ</u>
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункти 3.1 - 3.9 глави 3 розділу VII ППБУ</u>
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункти 4.1 - 4.48 глави 4 розділу VII ППБУ</u>
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1 - 3.5 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 - 4.42 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 - 5.54 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 - 6.16 ДБН В.1.1-7</u>
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів				+	<u>пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 - 7.19 ДБН В.1.1-7</u>

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту				+	<u>пункти 1 - 4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ N 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4-2006</u>
2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки			+		<u>пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u>
3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки				+	<u>пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ N 956</u>
4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання				+	<u>пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ N 1788, пункт 4.9.5 ПТБ</u>
5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки				+	<u>пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ N 2245</u>
6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту			+		<u>пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ N 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ</u>
7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії			+		<u>пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ</u>
8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів	+				<u>пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ</u>
9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				+	<u>пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ N 787</u>
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки				+	<u>пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування</u>
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки			+		<u>пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444</u>

12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+		пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+		пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту	+			стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	+			пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ N 308
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ об'єкті.

**ОПИС
виявлених порушень**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	п. 2.5, п. 2.6 глава 2 розділ III; п. 2.11, п. 2.24 том 3 експлуатація	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.6-14-97; Наказ МНС України від 02.07.2007 № 460 «Правила з вогнезахисту»	не виконано вогнезахисну обробку дерев'яних елементів горищних крівель (крокв і лат) будівель закладу зі складанням відповідного акту ліцензованою підрядною організацією чи ліцензованим суб'єктом господарської діяльності про виконані роботи за участі замовника та уповноваженої особи органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки
2.	п. 1.2, п. 1.3 глава 1 розділ V; табл. А.1 додаток А	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014	не обладнано приміщення всіх будівель навчального закладу системою пожежної сигналізації після узгодження в органі державного нагляду у сфері пожежної безпеки попередньо розробленої проектної

	(обов'язковий)		документації на відповідність нормативно-правовим актам з питань пожежної безпеки та отримання від нього позитивного результату (висновку) на розроблений та представлений проект, доручивши проведення проектних та монтажних робіт суб'єкту господарської діяльності який має ліцензію від органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки на право надання такого виду послуг
3.	п. 2.2 глава 2 розділ III; п. 1.1 глава 1, п. 2.2 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014	не відновлено працездатність внутрішнього протипожежного водогону та його насосів підвищувачів тиску у водопровідній мережі закладу
4.	п. 3.6 - п. 3.9 глава 3 розділ V; п. 3.8 – п. 3.10, п. 3.1, п. 3.2; п. 3.8, п. 4.2.29	НАПБ А.01.001-2014; НАПБ Б.03.001-2004; НАПБ В.01.050-98/920	не оснащено додатково будівлі та приміщення санаторної школи – інтернату первинними засобами пожежогасіння із розрахунку 1-н переносний порошковий, водопінний або водяний вогнегасник з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше на 200 м ² захищеної площі (та не менше 2-х штук на поверх) з передбаченням по 1-му вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше на 20 м ² площі підлоги приміщень з ПЕОМ, електрощитових, комор, вентиляційних камер та інших технічних приміщень і на 50 м ² площі підлоги приміщень архівів, машзалів, бібліотек, музеїв та по одному вуглекислотному вогнегаснику типу ВВК-1,4 на три комп'ютери в комп'ютерних класах, кабінетах інформатики навчального закладу
5.	п. 1.21 глава 1 розділ IV; п. 4.3, додаток А (обов'язковий); п. 4.4.24	НАПБ А.01.001-2014; ДСТУ Б В.2.5-38:2008; НАПБ В.01.050-98/920	не захищено будівлі та споруди загальноосвітньої санаторної школи – інтернату від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, доручивши проведення монтажних робіт суб'єкту господарської діяльності який має ліцензію від органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки надавати такий вид послуг
6.		п. 3.20 глава 3 розділ V НАПБ А.01.001-2014	Відправляти одночасно з об'єкта на технічне обслуговування у пункт технічного обслуговування вогнегасників не більше 50% вогнегасників від їх загальної кількості
7.	п. 1.4 глава 1 розділ VI; п. 3.42	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.2.3-97	не влаштовано другий евакуаційний вихід з приміщень підвального поверху, в яких розміщено соляну печеру, кафетерій та тренажерний зал і т.п., розташованих під навчальним корпусом загальноосвітньої санаторної школи – інтернату
8.	п. 2.12 глава 2 розділ III, п. 2.22 глава 2 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014; п. 4.3.24 НАПБ В.01.050-98/920	не звільнено технічне приміщення вентиляційної камери розташоване у підвалі під навчальним корпусом загальноосвітньої санаторної школи – інтернату від товарно-матеріальних цінностей кафетерію
9.	додаток Г (обов'язковий); п. 3.15	ДБН В.2.2-9-2009; ДБН В.2.2.3-97	допускається влаштування майстерень трудового виховання з обладнанням по обробці деревини та металозаготовок у приміщеннях підвального поверху спального корпусу №1 загальноосвітньої санаторної школи – інтернату
10.	п. 1.16 глава 1 розділ III	НАПБ А.01.001-2014	Не встановлений поруч з підземним пожежним гідрантом зовнішнього протипожежного

			водопостачання розміщеного на проїзній частині внутрішньо-шляхової дороги освітнього закладу відповідний дорожній знак, який забороняє стоянку будь-яких транспортних засобів на відстані менше 5 метрів до вказаного штучного вододжерела
11.	п. 2.2 глава 2 розділ III; підпункт 3 та підпункт 2 п. 2.1 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014	занижений стояк підземного пожежного гідранту зовнішнього протипожежного водопостачання розташованого поблизу насосно-компресорної станції навчального закладу чи замінити його новим, більш довгим гідрантом таким чином щоб при нагвинчуванні пожежної колонки на нього вона повністю не входила в його колодязь і забезпечувався зручний та безперешкодний забір води через обидва патрубки колонки із мережі в пожежний автомобіль
12.	п. 1.6 глава 1 розділ III, підпункти 3,6,9 п. 2.1 глава 2 розділ V. п. 5.1.2, п.5.1.4	НАПБ А.01.001-2014; НАПБ В.01.050-98/920	Влаштувати зручний під'їзд з твердого покриття до підземного пожежного гідранту зовнішнього протипожежного водопостачання розташованого поблизу насосно-компресорної станції закладу освіти з ціллю безперешкодного та оперативного забору води пожежно-рятувальною технікою з водопровідної мережі будь-якої пори року
13.	п. 2.1 глава 2 розділ V, п. 2.2 глава 2 розділ III; п. 5.1.3, п. 5.1.7	НАПБ А.01.001-2014; НАПБ В.01.050-98/920	не відновлено необхідний рівень води в штучних підземних пожежних резервуарах зовнішнього протипожежного водопостачання освітнього закладу
14.	п. 1.3 – п. 1.6 глава 1 розділ III, підпункт 11 п. 2.1 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014	не звільнено під'їзд від ґрунтового насипу (купи землі) до водонапірної вежі загальноосвітньої санаторної школи – інтернату для безперешкодного проїзду пожежно-рятувальної техніки будь-якої пори року
15.	п. 1.4 глава 1 розділ V; додаток Ж (обов'язковий)	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014	не забезпечено технічне обслуговування наявної системи пожежної сигналізації будівель інтернату організацією, яка має ліцензію здійснювати такий вид діяльності із складанням сторонами відповідного договору, копію якого надіслати у Володарський районний сектор ГУ ДСНС України у Київській області за адресою: смт. Володарка, вул. Зарічна, 103
16.	п. 1.4, п. 1.2 глава 1 розділ V; п. 5.8	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014	не виведено сигнал від приладу приймально-контрольного пожежного наявної системи пожежної сигналізації закладу на пульт централізованого нагляду пожежного спостереження, доручивши проведення монтажних робіт суб'єкту господарської діяльності який має ліцензію від органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки на право надання такого виду послуг
17.	п. 1.4 розділ V додаток Ж (обов'язковий)	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014	Не проводиться щорічне тестування всіх пожежних сповіщувачів системи пожежної сигналізації протипожежного захисту об'єкту із занесенням їх результатів до журналу обліку технічного обслуговування і ремонту системи протипожежного захисту, із зазначенням номеру шлейфа та номеру пожежного сповіщувача, доручивши проведення вказаних робіт суб'єкту господарської діяльності з яким буде укладено договір на технічне обслуговування та пожежне спостереження вказаної системи протипожежного захисту

18.	п. 1.4 глава 1 розділ V; п. Ж.6.9 додаток Ж (обов'язковий)	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014	не опломбовано ручні пожежні сповіщувачі наявної системи пожежної сигналізації розміщені на шляхах евакуації та біля евакуаційних виходів з приміщень санаторної школи – інтернату, доручивши проведення вказаних робіт суб'єкту господарської діяльності з яким буде укладено договір на технічне обслуговування вказаної системи протипожежного захисту об'єкту
19.	п. 1.4 розділ V; п. Ж.6.6, п. Ж.6.7 додаток Ж (обов'язковий)	НАПБ А.01.001-2014; ДБН В.2.5-56:2014	не розроблено і не вивішено біля приймально-контрольного приладу системи пожежної сигналізації схему захищуваних приміщень установкою пожежної сигналізації санаторної школи – інтернату, а також інструкцію про керування установкою та про дії персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про несправність
20.	п. 4.2.24; п. 2.17, п. 2.23	НАПБ В.01.050-98/920; НАПБ А.01.001-2014	допускається оздоблення стін, перегородок та стель шляхів евакуації будівель освітнього закладу горючими панелями (пластикові, МДФ) по поверхностям яких розповсюджуватиметься вогонь у випадку виникнення пожежі зі значною димоутворювальною здатністю, до того ж вказане облицювання знижуватиме запроектовані межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій санаторної школи – інтернату
21.	п. 1.18 глава 1 розділ IV; п. 5.9.1, п. 5.9.2; п. 4.4.15	НАПБ А.01.001-2014; НПАОП 40.1-1.32-01; НАПБ В.01.050-98/920	не обладнано світильники експлуатуємих з відкритою лампою розжарювання у приміщеннях закладу з можливими пожежонебезпечними зонами класу П-Па за НПАОП 40.1-1.32-01
22.	п. 4.2.11; п. 2.37, п. 2.23, п. 2.27 глава 2 розділ III	НАПБ В.01.050-98/920; НАПБ А.01.001-2014	не обладнано двері сходових клітин всіх будівель загальноосвітньої санаторної школи – інтернату пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах
23.	п. 2.27, п. 2.23 глава 2 розділ III п. 4.2.11	НАПБ А.01.001-2014; НАПБ В.01.050-98/920	необладнані двері евакуаційних виходів з коридорів у сходові клітини типу СК1, на зовнішні відкриті сходи типу С3 та безпосередньо назовні будівель загальноосвітньої санаторної школи – інтернату внутрішніми запорами, які легко відмикаються зсередини без ключа, з послідуочим утриманням їх зачиненими лише на вказані запори на час перебування у приміщеннях людей
24.	п. 2.23, п. 2.32 глава 2 розділ III п. 3.4.8, п. 3.4.9, п. 2.3.6 п. 7.19, п. 7.18, табл. Е.1 додаток Е (обов'язковий); п. 4.2.13, п. 7.4.14, п. 5.2.1, п. 3.8	НАПБ А.01.001-2014; НПАОП 40.1-1.32-01; ДБН В.1.1-7-2002 НАПБ В.01.050-98/920	Непозначено евакуаційні виходи з приміщень та будівель загальноосвітньої санаторної школи – інтернату світловими покажчиками з написом „Вихід” білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або такими, що переключаються на нього автоматично у разі зникнення живлення на їх основних джерелах живлення
25.	підпункт 12 п. 9.1 глава 9 розділ VI	НАПБ А.01.001-2014;	Не проведена обробка вогнезахисними засобами, які забезпечують першу групу вогнезахисної ефективності дерев'яні конструкції навісів (брусу) допоміжних господарчих підрозділів загальноосвітньої санаторної школи – інтернату зі складанням відповідного акту ліцензованою підрядною організацією чи ліцензованим суб'єктом господарської діяльності про виконанні роботи за участі замовника та уповноваженої особи органу державного нагляду у сфері пожежної безпеки, або замінити дерев'яні конструкції навісів конструкціями виготовленими з

			негорючих матеріалів
26.	п. 1.3 глава 1 розділ IV; п. 4.6.28, п. 4.6.29, п. 4.6.7	НАПБ А.01.001-2014; НПАОП 40.1-1.32-01	не змонтовано у котельному залі газифікованої котельні загальноосвітньої санаторної школи – інтернату світильники з рівнем вибухозахисту і ступенем захисту – підвищеної надійності проти вибуху з видом захисту „п”
27.	підпункт 3 п.2.2 глава 2 розділ V	НАПБ А.01.001-2014	В котельні пожежний кран-комплект № 2 некомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, важелем для полегшення відкривання вентиля.
28.	п. 1.4 глава 1 розділ V; п. Ж.6.3 додаток Ж (обов'язковий)	НАПБ А.01.001-2014 ДБН В.2.5-56:2014	Обслуговуючим персоналом не здійснюється ведення експлуатаційної документації на наявну систему пожежної сигналізації, що оформлюється за встановленими зразками у журналі обліку робіт щодо підтримання експлуатаційної придатності і ремонту (планового та позапланового) системи протипожежного захисту (форма Ж.2) та у журналі обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) вказаної системи протипожежного захисту (форма Ж.3)
29.	п. 1.19 глава I розділ IV, п. 2, п. 4 розділ II	НАПБ А.01.001-2014	Знеструмлювати всі електроустановки та електроприлади, а також мережі їх живлення в усіх незалежно від призначення приміщеннях освітнього закладу, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогами технології працюють цілодобово)
30.	п. 3.11. розділ 5	НАПБ А.01.001-2014	Наявні пожежні щити не укомплектовано згідно норм
31.	п. 1.16 глава 1 розділ IV	НАПБ А.01.001-2014	В групових електроцитах, електричних щитках освітлювальних та силових мереж підприємства відсутні схеми підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апаратів захисту.
32.	п. 16 розділ II; НАПБ А.01.001-2014;	НАПБ А.01.001-2014	Керівник закладу та особа, на яку покладено обов'язки щодо проведення протипожежних інструктажів з працюючим персоналом не пройшов спеціальне навчання з питань пожежної безпеки в організаціях, навчальних центрах чи закладах, які мають досвідчених фахівців з питань пожежної безпеки, необхідне програмно-методичне та матеріально-технічне забезпечення за програмами погодженими в органах державного нагляду у сфері пожежної безпеки з послідуочим складанням заліків комісії та отриманням посвідчень відповідного зразку
33.	п. 2.1	наказ МНС України від 15.08.2007 р. № 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2007	Не призначена посадова особа (відповідальна особа) за організацію вимог техногенної безпеки у сфері цивільного захисту

		р. за № 1006/14273	
34.	п. 4.5.1	Наказ № 557 «Про затвердження правил техногенної безпеки»	Відсутній журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки.
35.	п. 2.3	«Інструкція щодо утримання захистних споруд цивільної оборони у мирний час» затверджені наказом МНС № 653 від 09.10.2006 р	В протирадіаційному укритті закладу відсутні електричні ліхтарі
36.	Додаток 10	«Інструкція щодо утримання захистних споруд цивільної оборони у мирний час» затверджені наказом МНС № 653 від 09.10.2006 р	Протирадіаційне укриття закладу необладнане відповідним майном
37.	п. 3.1	Наказ № 557 «Про затвердження правил техногенної безпеки»	не забезпечено наявність фінансування необхідного для повного і якісного забезпечення вимог цивільного захисту

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення за діями (бездіяльності) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина 4 статті 5 ЗУ від 05.04.2007 № 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина 5 статті 7, стаття 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05.04.2007 № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина 12 статті 4 ЗУ від 5.04.2007 № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			+		частина 1 статті 6 ЗУ від 5.04.2007 № 877

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:

Головний інспектор Володарського районного сектору ГУ ДСНС України у Київській області
майор служби цивільного захисту



Р.С. Дяченко

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:


Директор КЗ КОР «Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат II-III ступенів - Центр реабілітації»



А.І. Косовський

Примірник цього акта перевірки отримано " 20 " 06 2018 року

Директор КЗ КОР «Володарська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат II-III ступенів – Центр реабілітації»



А.І. Косовський

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.