



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТАРАЩАНСЬКИЙ РС ГУ ДСНС

Київська обл., м. Тараща, вул. Шевченка, 3 e-mail: Tarascha-MNS@ukr.net, тел. (04566) 5-26-58, fax. (04566) 5-26-58

Акт

№ | 7 | 8 |

складений за результатами проведення планової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Лучанської «ЗОШ І-ІІІ ст.», розташованої за адресою: Київська область, Таращанського району, с. Лука вул. Піонерська, 40,

ідентифікаційний код юридичної особи |23570237|

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи — підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Перевірено: територію, будівлі та споруди Лучанської «ЗОШ І-ІІІ ст.», розташованої за адресою: Київська область, с. Лука вул. Піонерська, 40,

Ступінь ризику:

Загальна інформація щодо здійснюваної та попередніх перевірок:

| Розпорядчий документ щодо здійснюваної перевірки | Тип здійснюваної перевірки |
|--|--|
| Наказ № 475 від 10.05 2018 р. виданий ГУ ДСНС України у Київській області. Посвідчення на перевірку № 2963 від 14.05. 2018 р. | <input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова |

| Початок перевірки | | | | | Завершення перевірки | | | |
|-------------------|--------|------|--------|---------|----------------------|--------|------|--------|
| 21 | 06 | 2018 | 09 | 00 | 21 | 06 | 2018 | 17 |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години |

Особи, що беруть участь у проведенні перевірки:

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Головний інспектор Таращанського РС ГУ ДСНС України у Київській області майор служби цивільного захисту Чернявський М.М.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа підприємець:

директор Лучанської «ЗОШ І-ІІІ ст.»,

Дані про останню перевірку:

| Планова | Позапланова |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> не було взагалі | + не було взагалі |
| + була у період з 0 2 .09 .20 17 по 0 6 .09 .20 17 Акт перевірки від 2 1 .11 .20 17 № 144 Розпорядчий документ від 0 6 .09 .20 17 № 31 виконаний , не виконаний + | була у період з . . по . . Акт перевірки від . . № Розпорядчий документ від . . № виконаний , не виконаний |

Перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Питання, що підлягають перевірці | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|---|---|-----|----|----|----|--|
| Частина I. Забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки | | | | | | |
| 1.1 | Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки | + | | | | пункти 2–8, 10 розділу II ППБУ |
| 1.2 | На підприємстві створено СПБ | | + | | | пункт 14 розділу II ППБУ |
| 1.3 | На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ | | + | | | пункт 12 розділу II ППБУ |
| 1.4 | Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам | | + | | | пункти 17–19 розділу II ППБУ |
| 2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки | | | | | | |
| 3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму | | | | | | |
| 4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки | | | | | | |
| 6. Забезпечено протипожежний стан утримання території | | | | | | |
| 7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд | | | | | | |
| 8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів | | | | | | |
| 9. Стан утримання інженерного обладнання | | | | | | |
| 9.1 | Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів | + | | | | пункти 1.1–1.24 глави 1 розділу IV ППБУ |
| 9.2 | Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів | | | | + | пункти 2.1–2.18 глави 2 розділу IV ППБУ |
| 9.3 | Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм | + | | | | пункти 2.18–2.27 глави 2 розділу IV ППБУ |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|
| 9.4 | Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм | + | | | | пункти 4.1–4.4 глави 4 розділу IV ППБУ |
| 9.5 | Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм | + | | | | пункти 3.1–3.5 глави 3 розділу IV ППБУ |
| 10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку | | | | | | |
| 10.1 | Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі — АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів | | | + | | пункти 1.1–1.6 глави 1 розділу V ППБУ |
| 10.2 | АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів. | | | + | | пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ |
| 11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання | | | | | | |
| 11.1 | Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог | | | + | | пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ |
| 11.2 | Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водогону, кількість вводів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмін від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм | | | + | | пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ |
| 12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння | | | | | | |
| 13. | Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів | | | | + | пункти 8.1.1–8.5.18 НАПБ В.01.057-2006/200 |
| 14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт | | | | | | |
| 14.1 | Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку | | | | + | пункт 21 розділу II ППБУ |
| 14.2 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункти 1.1–1.5 глави 1 розділу VII ППБУ |
| 14.3 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункти 2.1–2.28 глави 2 розділу VII ППБУ |
| 14.4 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та | | | | + | пункти 3.1–3.9 глави 3 розділу VII |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|
| | проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів | | | | | ППБУ |
| 14.5 | Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункти 4.1–4.48 глави 4 розділу VII ППБУ |
| 14.5.1 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1–2.19 ДБН В.1.1.-7 |
| 14.5.2 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будинками відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 3.1–3.5 ДБН В.1.1.-7 |
| 14.5.3 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будинках відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1–4.42 ДБН В.1.1.-7 |
| 14.5.4 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1–5.54 ДБН В.1.1.-7 |
| 14.5.5 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1–6.16 ДБН В.1.1.-7 |
| 14.5.6 | Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів | | | | + | пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1–7.19 ДБН В.1.1.-7 |
| Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій | | | | | | |
| | 1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проектування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | | | + | пункти 1–4 Переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.2.-4-2006 |
| | 2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки | | | | + | пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки, ПКМУ № 956 |
| | 3. Здійснено декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки | | | | + | пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ № 956 |
| | 4. Проведено обов'язкового страхування цивільної | | | | + | пункт 1 Порядку проведення |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| відповідальності суб'єктів господарювання | | | | обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 1788, пункт 4.9.5 ПТБ |
| 5. Розроблено планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки | | | + | пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245 |
| 6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту | | | + | пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ |
| 7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії | + | | | пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ |
| 8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів | | + | | пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ |
| 9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням | | | + | пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 787 |
| 10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки | | | + | пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики прогнозування |
| 11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки | | | + | пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ № 443, ПКМУ № 444 |
| 12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту | | | + | пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ № 444 |
| 13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання | | + | | пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ |
| 14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту | | | + | стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС № 653, пункт 24 ПКМУ № 253 |
| 15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | | | + | пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац шостий пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ПКМУ № 308 |
| 16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність | | | + | стаття 53 КЦЗУ |
| 17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах | | | + | пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах |

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

«Так» — так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;

«Ні» — ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;

«НВ» — не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи — підприємця)/об'єкта, що перевіряється;

«НП» — не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи — підприємця)/на об'єкті.

Опис виявлених порушень

| № з/п | Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено | | Детальний опис виявленого порушення |
|-------|--|--|--|
| | реквізити норми (пункт, стаття) | позначення нормативно-правового акта* | |
| 1. | Розділ III Глава 2 Пункт 2.5 | НАПБ А.01.001-2014 | Дерев'яні конструкції покрівлі будівлі не піддані вогнезахисному оброблянню. |
| 2. | Розділ IV Глава 1 Пункт 1.21 | НАПБ А.01.001-2014 | Не виконано захист будівлі від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також не проведено їх перевірку відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд». |
| 3. | Розділ V Глава 1 Пункт 1.2 | НАПБ А.01.001-2014 | Приміщення будівлі не обладнано системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту». |
| 4. | п. 1.2, глави 1, розділу V. | НАПБ А.01.001-2014 | Не заключено договір на технічне обслуговування автоматичної пожежної сигналізації із організацією, яка має ліцензію на проведення даного виду робіт |
| 5. | п. 1.2, глави 1, розділу V. | НАПБ А.01.001-2014 | Сигнал від контрольно-приймальних приладів автоматичної пожежної сигналізації не виведено на пульт централізованого спостереження. |
| 6. | Розділ III Глава 2 Пункт 2.17 | НАПБ А.01.001-2014 | Не представлено сертифікати групи горючості на оздоблювальні матеріали стін на шляхах евакуації (по коридорах) з приміщень |
| 7. | Розділ V Глава 3. Пункт 3.8. | НАПБ А.01.001-2014 | Приміщення ДНЗ недостатньо забезпечені первинними засобами пожежогашіння згідно норм. |
| 8. | Розділ III Глава 2 Пункт 2.31 | НАПБ А.01.001-2014 | На евакуаційних виходах не встановлене евакуаційне освітлення відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Основні вимоги», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок (далі - ПУЕ). |
| 9. | ст. 10 | Постанова КМУ від 23 жовтня 2013 р. № 819 Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту | Керівники та посадові особи не пройшли навчання на територіальних курсах цивільного захисту. |

| | | | |
|-----|--------------------|---|---|
| 10. | Розділ I, пункт 4. | Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України затверджені Наказом МОІНУ № 974 від 15.08.2016 р.; | Не проводяться організаційні та практичні заходи, які спрямовані на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників навчально-виховного процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, та створення умов для успішного гасіння пожеж. |
|-----|--------------------|---|---|

Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки
(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

| № з/п | Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання | Так | Ні | НВ | НП | Нормативне обґрунтування |
|-------|--|-----|----|----|----|--|
| 1 | Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку | + | | | | частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 2 | Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено | + | | | | частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 3 | Копію посвідчення на перевірку надано | + | | | | частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 4 | Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного у суб'єкта господарювання (за його наявності) | | + | | | частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |
| 5 | Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки | | | + | | частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. № 877 |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки

| № з/п | Опис пояснень, зауважень або заперечень |
|-------|---|
| | <i>Зауважень немає</i> |
| | |
| | |

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи органу ДСНС України:
Головний інспектор Таращанського РС
ГУ ДСНС України у Київській області

(посада)



(підпис)

М.М. Чернявський


(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи, присутні під час здійснення заходу:


директор Лучанської

«ЗОШ І-Ш ст.»,

(посада)



(підпис)




(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «21» 06 2018 р.:

директор Лучанської

«ЗОШ І-Ш ст.»,



Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідно підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

| № з/п | Позначення нормативно-правового акта | Назва нормативно-правового акта | Затверджено | |
|-------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | | вид нормативно-правового акта та назва органу | дата та номер нормативно-правового акта |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Закони України | | | |
| 1.1 | ЗУ № 877 | «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» | Закон України | від 05 квітня 2007 р. № 877-V |
| 1.2 | КЦЗУ | Кодекс цивільного захисту України | Кодекс | від 02 жовтня 2012 р. № 5403-VI |
| 1.3 | ЗУ № 2245 | «Про об'єкти підвищеної небезпеки» | Закон України | від 18 січня 2001 р. № 2245-III |
| 1.4 | ЗУ № 15/98 | «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» | Закон України | від 14 січня 1998 р. № 15/98-ВР |
| 2 | Постанови Кабінету Міністрів України | | | |
| 2.1 | ПКМУ № 956 | Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 11 липня 2002 р. № 956 |

| | | | | |
|------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| 2.2 | ПКМУ № 306 | Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 лютого 2012 р. № 306 |
| 2.3 | ПКМУ № 5 | Типове положення про відомчу пожежну охорону | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 5 |
| 2.4 | ПКМУ № 564 | Порядок функціонування добровільної пожежної охорони | Постанова Кабінету Міністрів України | від 17 липня 2013 р. № 564 |
| 2.5 | ПКМУ № 1788 | Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 16 листопада 2002 р. № 1788 |
| 2.6 | ПКМУ № 1200 | Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю | Постанова Кабінету Міністрів України | від 19 серпня 2002 р. № 1200 |
| 2.7 | ПКМУ № 1214 | Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами | Постанова Кабінету Міністрів України | від 04 серпня 2000 р. № 1214 |
| 2.8 | ПКМУ № 308 | Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | Постанова Кабінету Міністрів України | від 29 березня 2001 р. № 308 |
| 2.9 | ПКМУ № 443 | Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 443 |
| 2.10 | ПКМУ № 444 | Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях | Постанова Кабінету Міністрів України | від 26 червня 2013 р. № 444 |
| 2.11 | ПКМУ № 787 | Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 жовтня 2013 р. № 787 |
| 2.12 | ПКМУ № 253 | Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 25 березня 2009 р. № 253 |

| | | | | |
|------|--|---|--|--|
| 2.13 | ПКМУ № 11 | Положення про єдину державну систему цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 11 |
| 2.14 | ПКМУ № 6 | Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту | Постанова Кабінету Міністрів України | від 09 січня 2014 р. № 6 |
| 2.15 | ПКМУ № 729 | Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб | Постанова Кабінету Міністрів України | від 02 жовтня 2013 р. № 729 |
| 2.16 | ПКМУ № 841 | Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | Постанова Кабінету Міністрів України | від 30 жовтня 2013 р. № 841 |
| 3 | Інші нормативно-правові акти та нормативні документи | | | |
| 3.1 | НАПБ Б.03.001-2004 | Типові норми належності вогнегасників | Наказ МНС України | від 02 квітня 2004 р. № 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за № 554/9153 |
| 3.2 | ПШБУ | Правила пожежної безпеки в Україні | Наказ МВС України | від 30 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 |
| 3.3 | Правила улаштування систем раннього виявлення | Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Наказ МНС України | від 15 травня 2006 р. № 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за № 785/12659 |
| 3.4 | Правила охорони життя людей на водних об'єктах | Правила охорони життя людей на водних об'єктах України | Наказ МНС України | від 03 грудня 2001 р. № 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за № 95/6383 |
| 3.5 | ПТБ | Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях | Наказ МНС України | від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за № 1006/14273 |
| 3.6 | Методика прогнозування ХНО | Методика прогнозування наслідків виліву (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті | Наказ МНС Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінекології | від 27 березня 2001 р. № 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за № 326/5517 |
| 3.7 | Методика спостережень | Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки | Наказ МНС України | від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за № 708/6996 |
| 3.8 | Інструкція з | Інструкція з тривалого | Наказ МНС України | від 16 грудня 2002 р. |

| | | | | |
|------|---|---|------------------------------------|--|
| | тривалого зберігання | зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту | | № 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за № 179/7500 |
| 3.9 | Інструкція щодо утримання захисних споруд | Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час | Наказ МНС України | від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за № 1180/13054 |
| 3.10 | Правила надання технічних умов | Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки | Наказ Міністерства оборони України | від 14 листопада 2013 р. № 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за № 1988/24520 |
| 3.11 | План реагування на радіаційні аварії | План реагування на радіаційні аварії | Наказ Держатомрегулювання, МНС | від 17 травня 2004 р. № 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за № 720/9319 |
| 3.12 | ДБН В.1.1-7-2002 | Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва | Наказ Держбуду України | від 03 грудня 2002 р. № 88 |