

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
<input checked="" type="checkbox"/> не було	<input checked="" type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> був з _____ року по _____ року Акт перевірки № _____ Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	<input type="checkbox"/> був з _____ року по _____ року Акт перевірки № _____ Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю): Інспектор групи ЗНС 5-го ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській області старший лейтенант служби цивільного захисту Кравець Станіслав Володимирович;

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

Начальник ЖКГ ТОВ «БРОВАРСЬКИЙ ЗБК» Бегічева Н.С.

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері							
I	Забезпечення пожежної безпеки						
1	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
1.1	На об'єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності	Високий Середній Незначний		+			Пункти 2-4, 7, 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На об'єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені	Високий Середній Незначний		+			Пункти 5, 6 розділу II ППБУ
1.3	Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений	Високий Середній Незначний			+		Пункт 22 розділу II ППБУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Високий Середній Незначний		+			Пункт 9 розділу II ППБУ
3	Дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму	Високий Середній		+			Пункт 11 розділу II ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	забезпечено	Незначний					
4	Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості розпочато на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний		+			Абзац перший частини другої статті 57 КЦЗУ
5	Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний		+			Пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6	Утримання території	X	X	X	X	X	X
6.1	Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено	Високий Середній Незначний		+			Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.2	Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний		+			Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.3	На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.2 глави 1 розділу III ППБУ
6.4	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу	Високий Середній Незначний			+		Пункт 1.3 глави 1 розділу III ППБУ
6.5	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захищені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.4 глави 1 розділу III ППБУ
6.6	На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд забезпечено	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.10 глави 1 розділу III ППБУ
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються	Високий Середній Незначний			+		Пункти 1.5-1.9, 1.11-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7	Утримання будинків, приміщень та споруд	X	X	X	X	X	X
7.1	Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування	Високий Середній Незначний			+		Пункт 2.2 глави 2 розділу III ППБУ
7.2	Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено	Високий Середній Незначний			+		Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу III ППБУ
7.3	У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) оброблені засобами	Високий Середній Незначний		+			Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності						
7.4	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний		+			Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу III ППБУ
7.5	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські дільниці в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не захарашено	Високий Середній Незначний		+			Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу III ППБУ
7.6	Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими	Високий Середній Незначний			+		Пункт 2.15 глави 2 розділу III ППБУ
7.7	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)	Високий Середній Незначний		+			Пункт 2.16 глави 2 розділу III ППБУ
7.8	У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб	Високий Середній Незначний		+			Пункт 2.17 глави 2 розділу III ППБУ
7.9	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються	Високий Середній Незначний			+		Пункти 2.1, 2.4, 2.6-2.10, 2.14, 2.18-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8	Утримання евакуаційних шляхів і виходів	Х	Х	Х	Х	Х	Х
8.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної безпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено	Високий Середній Незначний			+		Пункт 2.23 глави 2 розділу III ППБУ
8.2	У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не більше 50 осіб	Високий Середній Незначний			+		Пункт 2.26 глави 2 розділу III ППБУ
8.3	Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).	Високий Середній Незначний			+		Пункт 2.27 глави 2 розділу III ППБУ
8.4	Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2	Високий Середній Незначний		+			Пункт 2.28 глави 2 розділу III ППБУ
8.5	Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок	Високий Середній Незначний		+			Пункт 2.29 глави 2 розділу III ППБУ
8.6	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного	Високий Середній Незначний			+		Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей						
8.7	Інші вимоги пожежної безпеки, щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються	Високий Середній Незначний			+		Пункти 2.24, 2.25, 2.30, 2.32-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9	Стан утримання електроустановок	Х	Х	Х	Х	Х	Х
9.1	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів	Високий Середній Незначний			+		Пункт 1.2 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ППБУ
9.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ
9.4	В електропроводах вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ
9.5	Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ
9.6	Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ППБУ
9.7	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на негорючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ
9.8	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки	Високий Середній Незначний		+			Пункт 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ
9.9	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»	Високий Середній Незначний			+		Пункт 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ
9.10	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються	Високий Середній Незначний		+			Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9-1.11, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 1.22-1.14 глави 1 розділу IV ППБУ
10	Опалення, вентиляція і кондиціонування	Х	Х	Х	Х	Х	Х
10.1	На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ППБУ
10.2	Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ППБУ
10.3	Застосування пічного опалення у	Високий				+	Пункт 2.14 глави 2

1	2	3	4	5	6	7	8
	приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається	Середній Незначний					розділу IV ППБУ
10.4	До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
10.5	Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів	Високий Середній Незначний				+	Абзац другий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.6	Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра розчищено	Високий Середній Незначний				+	Абзац четвертий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціонування дотримуються	Високий Середній Незначний				+	Пункти 2.1-2.7, 2.10-2.13, 2.15-2.17, 2.19-2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
11	Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
12	Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ППБУ
13	Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку	X	X	X	X	X	X
13.1	Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.1 глави 1 розділу V ППБУ
13.2	Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» обладнано	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ
13.3	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
13.4	Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби	Високий Середній Незначний				+	Пункт 1.5 глави 1 розділу V ППБУ
13.5	Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено	Високий Середній Незначний			+		Пункт 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
14	Зовнішній протипожежний водопровід	X	X	X	X	X	X
14.1	Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.2	Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	(пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано						
14.3	Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води	Високий Середній Незначний			+		Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.4	Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено	Високий Середній Незначний				+	Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний			+		Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
15	Система внутрішнього протипожежного водопроводу	X	X	X	X	X	X
15.1	Внутрішні пожежні кран-комплекти встановлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей	Високий Середній Незначний			+		Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.2	Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкриття вентиля укомплектовано. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні	Високий Середній Незначний			+		Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.3	Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкриття	Високий Середній Незначний			+		Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.4	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання	Високий Середній Незначний			+		Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний			+		Підпункти 3-5, 7, 8, 10-12 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
16	Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
17	Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння	X	X	X	X	X	X
17.1	Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, не використовується	Високий Середній Незначний			+		Пункт 3.2 глави 3 розділу V ППБУ
17.2	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння:	Високий Середній Незначний			+		Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, забезпечено						
17.3	Для розміщення первинних засобів пожежогащення у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) встановлено	Високий Середній Незначний		+			Пункт 3.11 глави 3 розділу V ППБУ
17.4	Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено	Високий Середній Незначний		+			Пункт 3.15 глави 3 розділу V ППБУ
17.5	Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється	Високий Середній Незначний		+			Пункт 3.17 глави 3 розділу V ППБУ
17.6	Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогащення дотримуються	Високий Середній Незначний		+			Пункти 3.1, 3.3-3.5, 3.7-3.10, 3.12-3.14, 3.16, 3.18-3.26 глави 3 розділу V ППБУ
18	Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний		+			Пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
19	Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний		+			Пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII ППБУ
20	Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				+	Пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
II	Забезпечення техногенної безпеки						
1	Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено	Високий Середній Незначний		+			Пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
2	Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються	Високий Середній Незначний		+			Пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ
3	Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки, здійснено	Високий Середній Незначний			+		Пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ
4	Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту в наявності	Високий Середній Незначний			+		Частина друга статті 20 КЦЗУ
5	Техногенну безпеку на об'єкті забезпечено	Високий Середній Незначний			+		Пункти 1-7 розділу III ПТБ
6	Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснюється	Високий Середній Незначний				+	Абзац другий пункту 3 розділу III ПТБ
7	Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної	Високий Середній Незначний				+	Пункт 4 глави 6 розділу V ПТБ

1	2	3	4	5	6	7	8
	безпеки						
8	Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо	Високий Середній				+	Пункт 3 глави 1 розділу V ПТБ
9	Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано	Високий Середній				+	Частина п'ята статті 34 КЦЗУ, підпункт 1,9 ДБН В.1.2-4
10	Ідентифікацію об'єкта підвищеної безпеки проведено	Високий Середній				+	Стаття 9 ЗУ № 2245-III
11	Декларування безпеки об'єктів підвищеної безпеки здійснено	Високий Середній				+	Пункт 9 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 10 ЗУ № 2245-III
12	Експертизу декларації безпеки об'єктів підвищеної безпеки проведено	Високий Середній				+	Пункт 7 ПКМУ № 956
13	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено	Високий				+	Пункт 1 ПКМУ № 1788
14	План локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної безпеки розроблено	Високий Середній				+	Пункт 10 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 11 ЗУ № 2245-III
15	Працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ
16	Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту дотримано	Високий Середній				+	Пункти 6.1-6.4 розділу 6 наказу МНС № 330
17	Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено, формування готові до дій за призначенням	Високий Середній				+	Пункт 5 частини першої статті 20 КЦЗУ
18	На об'єкті підвищеної безпеки диспетчерську службу створено	Високий Середній				+	Пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ
19	Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється	Високий Середній				+	Абзац третій пункту 3 розділу III ПТБ
20	Схеми оповіщення зберігаються в приміщенні диспетчерської служби на видному місці	Високий Середній				+	Пункт 4 глави 2 розділу V ПТБ
21	Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об'єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об'єкта особа	Високий Середній Незначний				+	Пункт 2 глави 2 розділу V ПТБ
22	Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту проведено	Високий Середній				+	Пункт 11 частини першої статті 20