



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
БРОВАРСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

☒ 07400, м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 11а, тел. факс: (04594) 5-00-56

АКТ

від 15.05.2019

№ 262

складений за результатами проведення (планового) позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки ТОВ «ПАЛЛАДИУМ КОМФОРТ»

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків 40717447, або серія та номер паспорта*

Київська область, м. Бровари, вул. Симона Петлюри, 21-В

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: високий

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід: житловий будинок,

Код КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи;

Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

Код КВЕД 78.10 Діяльність агентств працевлаштування;

Код КВЕД 80.20 Обслуговування систем безпеки;

Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів (основний);

Код КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків;

Код КВЕД 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;

Код КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання;

Код КВЕД 81.30 Надання ландшафтних послуг;

Код КВЕД 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

Код КВЕД 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

Код КВЕД 82.20 Діяльність телефонних центрів;

Код КВЕД 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.;

Код КВЕД 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

Код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права;

Код КВЕД 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 38.11 Збирання безпечних відходів

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Наказ від 10 квітня 2019 року № 381, виданий Головним управлінням ДСНС України у Київській області. Посвідчення на перевірку від 11 квітня 2019 року № 4153	Тип заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> плановий <input checked="" type="checkbox"/> позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): <input checked="" type="checkbox"/> перевірка <input type="checkbox"/> ревізія <input type="checkbox"/> обстеження <input type="checkbox"/> огляд <input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом (назва форми заходу)
---	--	---

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
14	05	2019	11	00	15	05	2019	12	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
<input checked="" type="checkbox"/> не було	<input checked="" type="checkbox"/> не було
<input type="checkbox"/> був з <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> був з <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> по <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/>
Акт перевірки № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Акт перевірки № <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;	Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався;
його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано	його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Броварського РУ ГУ ДСНС України у Київській області підполковник служби цивільного захисту Половко Віталій Володимирович;

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

Директор Баркалова Марина Євгенівна

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері							
1	Забезпечення пожежної безпеки						
1	Організаційні заходи щодо забезпечення	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8
	пожежної безпеки						
1.1	На об'єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності	Високий Середній Незначний		X			Пункти 2-4, 7, 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На об'єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені	Високий Середній Незначний		X			Пункти 5, 6 розділу II ППБУ
1.3	Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений	Високий Середній Незначний		X			Пункт 22 розділу II ППБУ
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Високий Середній Незначний		X			Пункт 9 розділу II ППБУ
3	Дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму забезпечено	Високий Середній Незначний		X			Пункт 11 розділу II ППБУ
4	Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості розпочато на підставі поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Абзац перший частини другої статті 57 КЦЗУ
5	Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний			X		Пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6	Утримання території	X	X	X	X	X	X
6.1	Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено	Високий Середній Незначний		X			Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.2	Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний		X			Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.3	На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.2 глави 1 розділу III ППБУ
6.4	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.3 глави 1 розділу III ППБУ
6.5	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захарашені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.4 глави 1 розділу III ППБУ
6.6	На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.10 глави 1 розділу III ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	забезпечено						
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються	Високий Середній Незначний		X			Пункти 1.5-1.9, 1.11-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7	Утримання будинків, приміщень та споруд	X	X	X	X	X	X
7.1	Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування	Високий Середній Незначний			X		Пункт 2.2 глави 2 розділу III ППБУ
7.2	Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено	Високий Середній Незначний			X		Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу III ППБУ
7.3	У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	Високий Середній Незначний				X	Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III ППБУ
7.4	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу III ППБУ
7.5	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські дільниці в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не захащено	Високий Середній Незначний			X		Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу III ППБУ
7.6	Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.15 глави 2 розділу III ППБУ
7.7	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.16 глави 2 розділу III ППБУ
7.8	У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.17 глави 2 розділу III ППБУ
7.9	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються	Високий Середній Незначний		X			Пункти 2.1, 2.4, 2.6-2.10, 2.14, 2.18-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8	Утримання евакуаційних шляхів і виходів	X	X	X	X	X	X
8.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної безпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено	Високий Середній Незначний		X			Пункт 2.23 глави 2 розділу III ППБУ
8.2	У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не	Високий Середній		X			Пункт 2.26 глави 2 розділу III ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	більше 50 осіб	Незначний					
8.3	Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).	Високий Середній Незначний			X		Пункт 2.27 глави 2 розділу III ППБУ
8.4	Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2	Високий Середній Незначний		X			Пункт 2.28 глави 2 розділу III ППБУ
8.5	Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових маршів і площадок	Високий Середній Незначний		X			Пункт 2.29 глави 2 розділу III ППБУ
8.6	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей	Високий Середній Незначний		X			Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ
8.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються	Високий Середній Незначний		X			Пункти 2.24, 2.25, 2.30, 2.32-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9	Стан утримання електроустановок	X	X	X	X	X	X
9.1	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.2 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ППБУ
9.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ
9.4	В електропроводах вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ
9.5	Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ
9.6	Відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не менше 1 метра	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ППБУ
9.7	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на негорючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ
9.8	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки	Високий Середній Незначний			X		Пункт 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
9.9	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірка виконано відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ
9.10	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються	Високий Середній Незначний		X			Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9-1.11, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 1.22-1.14 глави 1 розділу IV ППБУ
10	Опалення, вентиляція і кондиціонування	X	X	X	X	X	X
10.1	На горючих усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ППБУ
10.2	Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ППБУ
10.3	Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ППБУ
10.4	До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
10.5	Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів автономним пристроєм електричного захисту забезпечені незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів	Високий Середній Незначний				X	Абзац другий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.6	Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж 1,5 метра розчищено	Високий Середній Незначний				X	Абзац четвертий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ
10.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціонування дотримуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.1-2.7, 2.10-2.13, 2.15-2.17, 2.19-2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
11	Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
12	Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ППБУ
13	Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку	X	X	X	X	X	X
13.1	Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.1 глави 1 розділу V ППБУ
13.2	Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» обладнано	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ
13.3	Підтримання експлуатаційної придатності СПЗ проводиться відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»	Високий Середній Незначний			X		Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
13.4	Підприємства, розташовані за межами	Високий				X	Пункт 1.5 глави 1

1	2	3	4	5	6	7	8
	населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби	Середній Незначний					розділу V ППБУ
13.5	Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб, потенційно небезпечні об'єкти та об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
14	Зовнішній протипожежний водопровід	X	X	X	X	X	X
14.1	Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Високий Середній Незначний		X			Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.2	Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано	Високий Середній Незначний		X			Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.3	Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.4	Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний			X		Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
15	Система внутрішнього протипожежного водопроводу	X	X	X	X	X	X
15.1	Внутрішні пожежні кран-комплекти встановлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей	Високий Середній Незначний		X			Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.2	Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкриття вентиля укомплектовано. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні	Високий Середній Незначний		X			Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.3	Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкриття	Високий Середній Незначний		X			Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.4	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів	Високий Середній Незначний		X			Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання						
15.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний			X		Підпункти 3-5, 7, 8, 10-12 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
16	Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний			X		Пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
17	Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння	X	X	X	X	X	X
17.1	Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, не використовується	Високий Середній Незначний		X			Пункт 3.2 глави 3 розділу V ППБУ
17.2	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку, забезпечено	Високий Середній Незначний			X		Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУ
17.3	Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) встановлено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3.11 глави 3 розділу V ППБУ
17.4	Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3.15 глави 3 розділу V ППБУ
17.5	Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3.17 глави 3 розділу V ППБУ
17.6	Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння дотримуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 3.1, 3.3-3.5, 3.7-3.10, 3.12-3.14, 3.16, 3.18-3.26 глави 3 розділу V ППБУ
18	Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
19	Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.1-2.27 глави 2 розділу VII ППБУ
20	Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
II	Забезпечення техногенної безпеки						
I	Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено	Високий Середній Незначний			X		Пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються	Високий Середній Незначний		X			Пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ
3	Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки, здійснено	Високий Середній Незначний			X		Пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ
4	Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту в наявності	Високий Середній Незначний				X	Частина друга статті 20 КЦЗУ
5	Техногенну безпеку на об'єкті забезпечено	Високий Середній Незначний		X			Пункти 1-7 розділу III ПТБ
6	Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснюється	Високий Середній Незначний				X	Абзац другий пункту 3 розділу III ПТБ
7	Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки	Високий Середній Незначний		X			Пункт 4 глави 6 розділу V ПТБ
8	Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо	Високий Середній		X			Пункт 3 глави 1 розділу V ПТБ
9	Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано	Високий Середній		X			Частина п'ята статті 34 КЦЗУ, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4
10	Ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній				X	Стаття 9 ЗУ № 2245-III
11	Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки здійснено	Високий Середній				X	Пункт 9 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 10 ЗУ № 2245-III
12	Експертизу декларації безпеки об'єктів підвищеної небезпеки проведено	Високий Середній				X	Пункт 7 ПКМУ № 956
13	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено	Високий				X	Пункт 1 ПКМУ № 1788
14	План локалізації та ліквідації аварій на об'єкті підвищеної небезпеки розроблено	Високий Середній				X	Пункт 10 частини 1 статті 20 КЦЗУ; стаття 11 ЗУ № 2245-III
15	Працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено	Високий Середній Незначний		X			Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ
16	Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту дотримано	Високий Середній				X	Пункти 6.1-6.4 розділу 6 наказу МНС № 330
17	Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено,	Високий Середній				X	Пункт 5 частини першої статті 20 КЦЗУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	формування готові до дій за призначенням						
18	На об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерську службу створено	Високий Середній				X	Пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ
19	Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється	Високий Середній				X	Абзац третій пункту 3 розділу III ПТБ
20	Схеми оповіщення зберігаються в приміщенні диспетчерської служби на видному місці	Високий Середній				X	Пункт 4 глави 2 розділу V ПТБ
21	Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об'єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об'єкта особа	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2 глави 2 розділу V ПТБ
22	Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту проведено	Високий Середній Незначний		X			Пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ
23	Аварійно-рятувальне обслуговування забезпечено	Високий				X	Пункт 12 частини першої статті 20 КЦЗУ
24	Об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створено	Високий Середній		X			Пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ
25	На об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення створено і вона функціонує	Високий				X	Частина 1 статті 53 КЦЗУ
26	Керівник об'єкту, що за характером своєї діяльності не належить до небезпечного об'єкту, але за прогнозом може опинитись у зоні надзвичайної ситуації, можливу небезпеку, що може виникнути на його території у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях враховує, та заходи щодо забезпечення безпеки працівників об'єкту вживає	Високий Середній Незначний				X	Пункт 7 розділу III ПТБ
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)							
1	Заклади, установи, організації освіти і науки	X	X	X	X	X	X
1.1	Розміщення дітей у будинках дитячих дошкільних закладів здійснюється з таким розрахунком, щоб молодші за віком діти розташовувалися на нижчих поверхах	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.1 глави 1 розділу VI ППБУ
1.2	У приміщеннях, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття прикріплені до підлоги	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.2 глави 1 розділу VI ППБУ
1.3	У навчальних класах та кабінетах розміщуються лише необхідні для забезпечення навчально-виховного процесу (навчальних та позаурочних занять) меблі, прилади, моделі, речі, приладдя, які зберігаються у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках	Високий Середній Незначний				X	Абзац перший пункту 1.5 глави 1 розділу VI ППБУ