



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

☒ 08132, м. Вишневе, вул. Київська, 2а, e-mail: k_svyatoshun.guditb@ukr.net ☎ / факс (04598)5-24-82

АКТ

від 25.06.19
(дата складення акта)

№ 472

складений стосовно неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю)
ПН „Митосервіс, Софіївск-5” с. Софіївська Борющівка,
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
вул. Мир, 41
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
Головний інспектор Києво-Святошинського РВ ГУ ДСНС України у Київській області майор
служби цивільного захисту Кульчицький Олександр Анатолійович

(найменування посади, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
управитель Шевчук Світлана Григорівна
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Установили факт неможливості здійснення уповноваженою посадовою особою ДСНС
(або її територіального органу) заходу державного нагляду (контролю), попереднього
(планової/позапланової)

перевірки, яка повинна здійснюватися з 25.06 2019 року по 26.06 2019 року
відповідно до наказу ГУ ДСНС України у Київській області

(найменування органу державного нагляду (контролю), що видав наказ)

від 20.06 2019 року № 657 посвідчення на проведення заходу державного нагляду
(контролю) від 20.06 2019 року № 6302

Причини неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю):

- недопущення уповноваженої посадової особи ДСНС (її територіального органу) до проведення заходу державного нагляду (контролю);
- відсутність, під час проведення заходу державного нагляду (контролю) керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи;
- зміна суб'єктом господарювання місця провадження господарської діяльності;
- об'єкт, на якому суб'єкт господарювання проваджує господарську діяльність, не експлуатується;
- у суб'єкта господарювання змінився ступінь ризику, чим змінилася періодичність проведення планового заходу державного нагляду (контролю);
- інші причини.

будинок умовною висотою до 26 м не приєднаний до джерел
водопостачання на поверхності та висотних джерел

(детально описуються причини нездійснення заходу державного нагляду (контролю))
Фото- та відеоматеріали, зібрані під час заходу державного нагляду (контролю)

(наявні/відсутні)

Пояснення керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи – підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це)

(підпис особи, яка давала пояснення) _____ (прізвище та ініціали)
Цей Акт складено на ___ арк. у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Головний інспектор Києво-Святошинського РВ
ГУ ДСНС України у Київській області
майор служби цивільного захисту


(підпис)

Кульчицький А. О.

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
директор _____ Шевчук С.Г.
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):
_____ _____ _____
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище)

Примірник акта отримав:
директор Шевчук Світлана Григорівна
(посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної
особи – підприємця чи її представника, які отримали примірник цього акта)
25.06.19 р. _____
(дата) (підпис)

Примірник цього акта відправлено поштою рекомендованим листом з повідомленням про відправлення*:
_____ _____
(посада, прізвище та ініціали особи, яка відправила примірник цього акта)
(дата) (підпис)

* У разі відмови керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої особи або фізичної особи - підприємця чи її представника отримати примірник цього акта.